

質問回答書

令和4年12月9日午後2時30分更新

| | |
|--------------------|---|
| 入札番号 | 5041178 |
| 案件名称 | 令和4年度メタックス体育館はだの煙感知器修繕工事 |
| 質問回答① | 質問 既設自動火災報知設備のメーカーと受信機の型式をお教え願います。 |
| | 回答 メーカー：ホーチキ株式会社 型式：受7～21号 HGO-AAS ※この回答をもって機器の指定をするものではありません。 |
| 質問回答② | 質問 工事設計書に記載がございます「高所足場費」に関する詳細をお教え願います。 |
| | 回答 設計書の通り、脚立足場を標準とします。 |
| 質問回答③ | 質問 04 図面にて消防修繕数量の一覧表の感知器の個数と図面に記載のある感知器の個数に相違が御座います。どちらが正しいでしょうか。 |
| | 回答 トータル数量について相違はありませんが、修繕個数については一覧表等の積算資料を正とします。 |
| 質問回答④ ※12/6 公開分 | 質問 現地調査について 高所足場費及び感知器について、現地に赴いて確認をさせていただくことは可能でしょうか。 |

回答

現地を確認することは可能です。

日程は下記の通りです。

令和4年12月7日(水)～9日(金)

9:00～17:15まで

※体育館受付に了解を得てから、確認作業等をしてください。

また、施設の利用状況により、確認等できない場合もございます。ご了承ください。