

# 質問回答書

令和5年4月14日午後3時00分更新

入札番号	5051024
案件名称	令和5年度本町第11取水場取水設備更新工事
質問回答①	質問
	<p>・揚水試験について 特記仕様書 P4 に「揚水試験の結果等から対象井戸を考察」とありますが、設計書・図面等に揚水試験の項目及び行う旨の記載がありません。 揚水試験は別途工事にて実施するものと考えてよろしいでしょうか。</p>
	回答
	<p>本工事にて揚水試験を行う予定はありません。 過去の揚水試験の結果及び今回調査を行う井戸内部の調査結果から現状の井戸の状態について考察し、報告書を提出するものです。</p>