

# 質 問 回 答 書

令和5年6月2日午後1時更新

入札番号	5051046
案件名称	令和5年度西幼稚園新園舎屋上防水工事
質問回答①	質問 設計書4項 合成高分子ルーフィングシート防水のご指示ですが、シート厚みのご指示がありません。 また通常のシート防水での施工か遮熱シートを使用するかをご教授ください。
	回答 合成高分子ルーフィングシート防水のシート厚みは、公共建築改修工事標準仕様書に則り1.5mmを計画しています。 また、通常のシートを使用します。
質問回答②	質問 図面2/6 建物廻りに設置するネット状養生シートは屋上周囲への災害安全手すり（スタンション）への設置と考えてよろしいでしょうか。
	回答 ネット状養生シートは、仮設計画図に明示している外部足場周囲と、屋上平面図に明示している高架水槽の外部足場周囲への設置となります。