


ボーリング調査結果のN値50以上の砂礫層の深さは、GL-18.9m～20.5mである。

基礎一覽表					工 法	大臣認定工法（回転圧入鋼管杭） R a =145 kN/本
符 号	杭 径	先端羽根径	杭実長	杭本数		
F1 F2A	165.2 (t=7.1)	446以上	15.80 m	11		
F2B	165.2 (t=7.1)	446以上	14.70 m	5		
合 計				16		

支持地盤 N ≥ 18 粘性土層				
設計杭長 15.80 m 搬入杭長 16.20 m				
設計杭長 14.70 m 搬入杭長 15.20 m				
杭は鋼管杭でSTK400同等品とする				

—▶— 杭芯を示す



NOTE

株式会社アイマーク一級建築士事務所
一級建築士事務所登録：第12842号
一級建築士大臣登録：第193494号
国本 正和

SCALE	1/100、1/40
DATE	H28. 8

JOB NAME	平成28年度 表丹沢野外活動センター昔の生活学習館(仮称)建設工事
TITLE	基礎リスト(杭)

S
1 2