令和8年度　湧水等の飲料水質検査結果

		水道水質基準（基本的な13項目、残留塩素）	一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	鉄及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	pH	味	臭気	色度	濁度	残留塩素	判定	水温	導電率
		単位	個/mℓ	－	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	－	－	－	度	度	mg/ℓ		℃	mS/m
		基準値	100以下	検出されないこと	0.04以下	10以下	0.3以下	200以下	300以下	3以下	5.8～8.6	異常でないこと	異常でないこと	5以下	2以下	0.1以上		－	－
採水場所	種別	採水日	検査結果																
弘法の清水	湧水	R8.5.11	0	不検出	<0.004	2.4	<0.03	4.0	105	<0.3	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.7	24
まいまいの泉	井戸	R8.5.11	0	不検出	<0.004	3.0	<0.03	4.6	96.1	<0.3	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.1	23
どうめいの泉	井戸	R8.5.11	0	不検出	<0.004	3.6	<0.03	5.2	109	<0.3	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.2	<0.1	適合	17.6	25
葛葉の泉	湧水																		
竜神の泉	湧水																		
春嶽湧水	湧水																		
みくるべの水	湧水																		
若竹の泉	湧水	R8.4.21	78	検出	<0.004	0.85	<0.03	4.0	72.1	<0.3	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	15.2	18
谷津湧水	湧水	R8.4.21	3	不検出	<0.004	3.0	<0.03	5.9	81.1	<0.3	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.6	21
峠の湧水	湧水	R8.4.21	0	不検出	<0.004	3.9	<0.03	5.4	111	<0.3	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.0	26