

## 令和7年度浄水水質検査結果

採 水 場 所	八沢大久保										水質基準			
	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日					最高	最低	平均	
天 候 前 日 当 日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・雨	曇・晴					33.7	11.5	26.6	
天 気 温 (°C)	11.5	29.5	25.7	33.7	26.0	33.2					25.8	15.0	21.1	
水 温 (°C)	15.0	19.0	19.5	22.5	25.0	25.8								
1 一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0					0	0	0	100 以下
2 大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.0003 未満										0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満										0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満										0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10 シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン (mg/L)	0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11 硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	1.97			1.89							1.97	1.89	1.93	10 以下
12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満										0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15 1 . 4 - シ オ キ サン (mg/L)	0.005 未満										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16 シ ス -1,2-ジ クロロエチレン 及 び (mg/L)	0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20 ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21 塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満			0.06 未満							0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22 ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23 ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003 未満			0.003 未満							0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25 ジ ブ ロ モ ク ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満			0.001							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26 奥 素 酸 (mg/L)	0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27 総 トリ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満			0.001							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003 未満			0.003 未満							0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29 ブ ロ モ ジ ク ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30 ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31 ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	0.008 未満			0.008 未満							0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満										0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03 未満										0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満										0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	7.6										7.6	7.6	7.6	200 以下
37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.005 未満										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3					4.6	4.3	4.5	200 以下
39 カ ル シ ウ ム ・ マ グ ネ シ ウ ム 等 (硬度) (mg/L)	96				98						98	96	97	300 以下
40 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	180			164							180	164	172	500 以下
41 隕 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42 ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001 未満										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 以下
43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001 未満										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 以下
44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45 フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満										0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46 有 機 物 (全 有 機 炭 素 (T O C ) の 量 (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満					0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47 pH 値	7.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7					7.7	7.4	7.6	5.8~8.6
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常回数 0 異常なし
49 臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常回数 0 異常なし
50 色 度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51 清 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
残 留 塩 素 (mg/L)	0.41	0.32	0.34	0.42	0.37	0.29					0.42	0.29	0.36	0.1 以上
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					