令和７年度

秦野市上下水道局水道水質検査計画に基づく

水質検査結果のまとめ

秦野市上下水道局

令和８年５月

令和７年度秦野市上下水道局水道水質検査計画に基づき令和７年度に実施した水質検査の結果の一覧です。

なお水道法施行規則第１５条第１項の１に基づく１日１回以上行う色及び濁り並び消毒の残留効果についても異常はありませんでした。

１　水質基準項目（水道法第４条に基づく検査）

実施した全ての地点、全ての項目で基準値を満たしていました。

１－１　浄水水質基準項目【浄水】・・・・・・・・Ｐ１

２　水質管理目標設定項目（平成１５年局長通知による）

原水を表流水とする７地点の腐食性を示すランゲリア指数以外は全ての地点、全ての項目で目標値を満たしていました。

２－１　水質管理目標設定項目（１７項目）【浄水】・・・・・・Ｐ３６

２－２　水質管理目標設定項目（農薬類）【原水】・・・・・・・Ｐ３９

２－３　水質管理目標設定項目（有機フッ素化合物）【原水】・・Ｐ４１

３　要検討項目（平成１５年審議会答申による検査）

実施した全ての地点、全ての項目で目標値を満たしていました。

３－１　要検討項目（ダイオキシン類）【原水】・・・・・・・・Ｐ４２

４　その他

４－１　原水全項目【原水】・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４４

４－２　クリプトスポリジウム及びジアルジア【原水】・・・・Ｐ５４

４－３　クリプトスポリジウム指標菌【原水】・・・・・・・・Ｐ５５

４－４　放射性物質【浄水及び原水】・・・・・・・・・・・・Ｐ６４

４－５　揮発性有機化合物【原水及び処理水】・・・・・・・・Ｐ７０

４－６　おいしい水項目【浄水】・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７１

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	1 城山															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	7.6	20.4	25.7	29.6	33.0	35.1	30.0	19.5	14.6	12.7	12.2	15.0	35.1	7.6	21.3	
	水温 (℃)	15.4	18.4	19.4	22.9	24.5	24.9	23.0	19.0	15.7	15.0	13.0	14.9	24.9	13.0	18.8	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.74		2.51			2.29			2.52			2.74	2.29	2.52	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.006		0.008			0.006			0.004			0.008	0.004	0.006	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.002		0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.012		0.013			0.011			0.008			0.013	0.008	0.011	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.004		0.006			0.004			0.003 未満			0.006	0.003 未満	0.004	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.003		0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		10.6											10.6	10.6	10.6	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	8.6	7.7	7.5	7.3	6.9	6.8	6.5	7.9	9.8	8.5	8.8	9.4	9.8	6.5	8.0	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		82		86			81			80			86	80	82	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		144		150			134			134			150	134	141	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	7.7	7.9	7.3	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.35	0.32	0.28	0.39	0.42	0.41	0.44	0.39	0.44	0.41	0.43	0.34	0.44	0.28	0.39	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	2 内久根															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.2	21.9	25.8	28.7	34.2	35.2	30.0	19.8	13.0	13.0	12.2	14.2	35.2	8.2	21.4	
	水温 (℃)	15.5	18.7	19.6	23.6	25.4	25.7	23.9	19.4	15.9	14.8	13.0	14.8	25.7	13.0	19.2	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.76		2.25			2.22			2.65			2.76	2.22	2.47	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.008		0.010			0.007			0.004			0.010	0.004	0.007	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.003		0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.015		0.017			0.015			0.010			0.017	0.010	0.014	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.005		0.007			0.005			0.003 未満			0.007	0.003 未満	0.005	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.004		0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001			0.001			0.001	0.001 未満	0.001	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		10.6											10.6	10.6	10.6	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	8.8	7.8	7.4	7.2	6.9	6.8	6.4	7.6	9.3	8.5	8.9	9.6	9.6	6.4	7.9	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		82		82			82			83			83	82	82	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		157		148			137			122			157	122	141	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.4	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.31	0.30	0.25	0.30	0.36	0.32	0.41	0.32	0.34	0.34	0.35	0.25	0.41	0.25	0.32	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	3 広畑															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.0	21.9	25.3	31.2	33.2	34.6	30.5	19.2	14.5	12.6	11.7	14.5	34.6	8.0	21.4	
	水温 (℃)	15.2	19.8	20.6	25.5	27.5	28.4	25.2	19.7	14.7	13.9	12.4	14.3	28.4	12.4	19.8	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.22		2.06			1.95			2.48			3.22	1.95	2.43	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.006		0.008			0.007			0.004			0.008	0.004	0.006	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003			0.003 未満			0.003	0.003 未満	0.003	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.002		0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.012		0.017			0.013			0.009			0.017	0.009	0.013	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.004		0.003 未満			0.005			0.003 未満			0.005	0.003 未満	0.004	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.003		0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		11.1											11.1	11.1	11.1	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	10.4	9.1	9.2	8.7	8.3	8.2	6.9	9.3	10.1	9.5	9.8	10.6	10.6	6.9	9.2	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		86		86			81			80			86	80	83	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		152		155			132			128			155	128	142	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.4	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.46	0.32	0.28	0.29	0.39	0.37	0.52	0.43	0.44	0.54	0.51	0.47	0.54	0.28	0.42	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	4 八幡山															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.5	21.8	23.5	31.1	34.2	33.5	29.1	19.0	13.7	11.0	12.1	16.5	34.2	8.5	21.2	
	水温 (℃)	15.5	18.6	19.3	23.1	24.0	24.6	23.0	19.3	15.9	14.6	13.2	15.1	24.6	13.2	18.9	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.19		2.57			2.69			3.08			3.19	2.57	2.88	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02											0.02	0.02	0.02	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1,4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0003											0.0003	0.0003	0.0003	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.003		0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.003	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001		0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.006		0.008			0.007			0.005			0.008	0.005	0.007	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003	0.003 未満	0.003	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.002		0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		13.1											13.1	13.1	13.1	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	9.8	9.8	10.6	10.1	10.0	9.8	10.2	11.8	10.8	10.5	10.6	10.7	11.8	9.8	10.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		97		94			94			93			97	93	95	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		161		163			156			152			163	152	158	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3	0.3	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.4	7.7	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.46	0.45	0.61	0.67	0.73	0.44	0.48	0.46	0.44	0.37	0.35	0.37	0.73	0.35	0.49	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	5															水質基準
		金井場															
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.2	22.9	23.6	33.6	33.7	33.5	30.5	19.3	15.7	13.1	12.0	17.2	33.7	8.2	21.9	
	水温 (℃)	15.2	18.2	19.0	22.1	23.1	24.3	21.2	18.0	15.6	14.9	14.0	15.6	24.3	14.0	18.4	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満		0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.82		3.14			3.33			3.28			3.82	3.14	3.39	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満		0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満		0.02			0.03			0.03			0.03	0.02 未満	0.03	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0003		0.0002			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0003	0.0002 未満	0.0002	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.003		0.004			0.002			0.001 未満			0.004	0.001 未満	0.003	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.002		0.003			0.002			0.001 未満			0.003	0.001 未満	0.002	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.008		0.011			0.008			0.001 未満			0.011	0.001 未満	0.007	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.002		0.002			0.002			0.001 未満			0.002	0.001 未満	0.002	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001		0.001			0.001			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		11.9		11.9			11.9			11.4			11.9	11.4	11.8	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	8.8	9.0	8.9	8.9	8.7	8.1	8.3	7.9	9.7	7.9	9.5	10.0	10.0	7.9	8.8	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		98		97			97			95			98	95	97	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		184		171			167			152			184	152	169	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満		0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.4	7.7	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.40	0.34	0.40	0.44	0.43	0.35	0.35	0.42	0.32	0.34	0.38	0.35	0.44	0.32	0.38	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	6 向山															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・曇	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.9	22.0	22.9	29.5	31.7	32.5	28.4	17.2	12.8	9.0	10.2	15.1	32.5	8.9	20.0	
	水温 (℃)	15.6	17.9	18.5	21.4	22.3	22.6	21.0	18.0	16.0	15.5	14.2	15.7	22.6	14.2	18.2	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.86		3.08			3.21			3.60			3.86	3.08	3.44	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.003		0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.003		0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.009		0.011			0.009			0.007			0.011	0.007	0.009	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.002		0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.002		0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		12.1											12.1	12.1	12.1	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	9.5	9.2	9.0	8.8	8.9	8.9	8.4	9.1	10.0	9.9	10.5	11.1	11.1	8.4	9.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		96		96			96			97			97	96	96	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		182		170			148			157			182	148	164	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3	0.3	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.9	8.0	7.9	8.0	7.5	7.7	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.44	0.36	0.39	0.44	0.43	0.32	0.34	0.54	0.35	0.35	0.38	0.34	0.54	0.32	0.39	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	7 千村															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・曇	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	6.6	23.0	24.2	29.0	31.5	32.7	25.9	17.1	9.3	7.3	7.0	13.8	32.7	6.6	19.0	
	水温 (℃)	14.5	15.5	18.4	20.8	21.9	22.7	20.9	17.3	14.9	14.4	13.5	14.5	22.7	13.5	17.4	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.24		2.08			2.05			2.28			2.28	2.05	2.16	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001		0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001		0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.5											6.5	6.5	6.5	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.3	4.1	4.3	4.5	4.7	5.1	5.6	5.6	4.1	4.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		71		73			73			74			74	71	73	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		118		125			111			114			125	111	117	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	pH値	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.7	7.7	7.9	7.7	7.9	7.3	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.50	0.38	0.32	0.41	0.42	0.38	0.38	0.50	0.40	0.42	0.45	0.45	0.50	0.32	0.42	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	8															水質基準
		岬															
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・曇	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	7.1	20.9	24.1	28.2	30.4	31.9	26.4	16.8	10.6	8.1	8.0	14.3	31.9	7.1	18.9	
	水温 (℃)	14.9	18.1	18.8	22.8	24.1	25.0	22.0	18.1	15.1	14.0	13.3	14.9	25.0	13.3	18.4	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.12		2.00			1.93			2.13			2.13	1.93	2.05	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001		0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.003		0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001		0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.1											6.1	6.1	6.1	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.3	3.9	4.1	3.9	4.1	4.0	3.8	4.1	4.3	4.3	4.8	5.2	5.2	3.8	4.2	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		70		71			71			73			73	70	71	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		114		114			103			97			114	97	107	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.4	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.45	0.33	0.34	0.36	0.41	0.35	0.35	0.38	0.36	0.37	0.40	0.44	0.45	0.33	0.38	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	9 六間															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.6	22.2	24.0	28.5	30.3	32.5	26.5	15.5	7.2	1.2	6.3	12.8	32.5	1.2	18.0	
	水温 (℃)	16.0	17.9	18.0	19.6	20.6	20.7	19.3	17.0	15.3	15.2	14.7	16.2	20.7	14.7	17.5	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	4.81	4.78		4.70			4.74			4.74			4.81	4.70	4.75	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0010	0.0011		0.0011			0.0009			0.0011			0.0011	0.0009	0.0010	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.7	7.7											7.7	6.7	7.2	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	6.4	6.6	6.6	6.4	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1	6.7	6.6	6.7	6.1	6.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)	114	112		113			114			114			114	112	113	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)	177	181		187			162			146			187	146	171	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.7	7.6	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	7.6	7.8	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.41	0.43	0.37	0.45	0.54	0.34	0.43	0.41	0.46	0.41	0.41	0.43	0.54	0.34	0.42	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	10 蓑毛															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	12.0	23.3	24.0	31.7	28.3	29.2	18.8	18.0	10.5	8.3	8.0	8.3	31.7	8.0	18.4	
	水温 (℃)	9.0	14.0	15.2	17.5	18.5	16.5	16.5	14.0	12.5	10.0	9.0	11.3	18.5	9.0	13.7	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.69			0.75			0.68			0.67		0.75	0.67	0.70	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.7											3.7	3.7	3.7	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		31			32			30			31		32	30	31	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		47			51			47			40		51	40	46	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	pH値	7.4	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.4	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.33	0.39	0.35	0.33	0.34	0.33	0.42	0.45	0.40	0.45	0.44	0.41	0.45	0.33	0.39	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	11 寺山																
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	水質基準
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	11.7	22.0	24.8	29.5	27.3	27.2	18.5	17.3	8.8	7.0	7.3	9.5	29.5	7.0	17.6	
	水温 (℃)	14.0	18.2	20.3	24.7	28.0	28.2	25.5	21.5	17.3	13.5	12.5	13.5	28.2	12.5	19.8	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.88			0.92			0.95			0.91		0.95	0.88	0.92	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.03											0.03	0.03	0.03	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.5											7.5	7.5	7.5	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.7	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.3	4.5	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		73			76			74			73		76	73	74	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		111			125			116			106		125	106	115	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.34	0.28	0.43	0.34	0.36	0.38	0.40	0.34	0.40	0.49	0.41	0.46	0.49	0.28	0.39	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	12 落合																水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	10.5	20.0	24.5	29.3	26.7	27.8	18.8	17.0	9.0	8.0	7.3	11.0	29.3	7.3	17.5	
	水温 (℃)	14.5	16.8	18.0	19.5	20.7	19.5	19.7	16.5	10.0	8.0	8.0	14.0	20.7	8.0	15.4	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.03			1.90			1.48			2.09		2.09	1.48	1.88	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.03											0.03	0.03	0.03	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		9.2											9.2	9.2	9.2	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	6.1	5.8	5.4	5.7	5.5	5.6	5.8	4.6	4.8	5.8	6.0	5.6	6.1	4.6	5.6	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		84			84			74			85		85	74	82	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		139			147			113			121		147	113	130	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.7	7.7	7.7	7.7	7.3	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.42	0.34	0.44	0.32	0.42	0.42	0.25	0.41	0.57	0.51	0.37	0.45	0.57	0.25	0.41	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	13 菩提高区															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	10.0	24.0	24.5	30.2	30.2	30.8	18.7	18.0	14.4	13.0	13.0	11.5	30.8	10.0	19.9	
	水温 (℃)	14.0	15.3	17.3	19.3	20.0	19.5	23.5	16.3	15.5	12.0	11.5	13.5	23.5	11.5	16.5	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.25			2.09			2.13			2.25		2.25	2.09	2.18	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.4											5.4	5.4	5.4	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	3.5	3.3	3.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		73			74			74			74		74	73	74	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		111			120			114			103		120	103	112	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.28	0.34	0.32	0.34	0.40	0.40	0.43	0.42	0.42	0.45	0.42	0.37	0.45	0.28	0.38	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	14														水質基準
		菩提低区														
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日				最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴							
	気温 (℃)	10.0	23.0	22.7	31.7	29.5	31.0	18.7	17.3	15.5				31.7	10.0	22.2	
	水温 (℃)	13.5	17.5	21.0	23.5	26.0	24.5	22.0	17.5	15.0				26.0	13.5	20.1	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.24			2.07			2.13					2.24	2.07	2.15	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満					0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.0											5.0	5.0	5.0	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5	3.4	3.4				3.5	3.3	3.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		74			75			75					75	74	75	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		110			122			102					122	102	111	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満				0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3				7.5	7.3	7.4	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.35	0.34	0.29	0.29	0.35	0.32	0.38	0.42	0.34				0.42	0.29	0.34	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	15 羽根															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	10.5	23.5	23.5	32.2	30.7	30.0	19.0	17.5	13.0	10.0	11.3	13.3	32.2	10.0	19.5	
	水温 (℃)	12.5	16.5	18.7	24.3	25.5	22.0	22.0	17.0	15.0	9.5	9.5	12.0	25.5	9.5	17.0	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.54			2.61			2.37			2.56		2.61	2.37	2.52	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.5											6.5	6.5	6.5	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.0	4.2	4.1	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	4.1	4.2	4.3	4.1	4.3	4.0	4.2	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		94			99			97			95		99	94	96	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		131			144			140			129		144	129	136	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	7.7	7.7	7.7	7.3	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.37	0.40	0.42	0.39	0.39	0.39	0.42	0.44	0.44	0.47	0.42	0.48	0.48	0.37	0.42	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

1－1 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	16 横野															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
	気温 (℃)	11.3	24.7	23.5	32.3	30.0	31.2	19.2	18.0	14.8	13.2	14.5	12.0	32.3	11.3	20.4	
	水温 (℃)	14.3	16.5	17.7	19.0	21.0	19.8	18.5	16.8	15.5	13.5	13.0	14.5	21.0	13.0	16.7	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.05			1.97			2.00			2.09		2.09	1.97	2.03	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.4											7.4	7.4	7.4	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.4	4.3	4.4	4.3	4.6	4.4	4.6	4.2	4.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		125			126			124			125		126	124	125	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		187			196			153			153		196	153	172	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.7	7.7	7.3	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.43	0.38	0.41	0.36	0.30	0.38	0.36	0.37	0.36	0.43	0.34	0.35	0.43	0.30	0.37	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	17 山居															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	11.3	27.0	23.0	32.3	29.5	31.0	19.5	18.5	13.8	10.2	15.0	13.0	32.3	10.2	20.3	
	水温 (℃)	13.8	19.0	22.0	25.0	27.8	28.0	24.5	21.0	17.5	12.5	12.2	13.7	28.0	12.2	19.8	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.62			1.54			1.71			1.74		1.74	1.54	1.65	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001			0.003			0.003			0.001		0.003	0.001	0.002	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満		0.001	0.001 未満	0.001	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.02											0.02	0.02	0.02	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.6											6.6	6.6	6.6	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.7	3.7	3.9	3.8	3.7	3.8	4.0	4.0	4.1	3.8	3.9	3.6	4.1	3.6	3.8	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		106			102			106			104		106	102	105	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		162			161			152			144		162	144	155	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.34	0.36	0.31	0.30	0.36	0.30	0.33	0.24	0.37	0.39	0.38	0.52	0.52	0.24	0.35	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	18 堀山下高区															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・雨	曇・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	10.0	26.7	23.7	33.0	30.0	32.2	21.7	19.5	15.5	14.0	17.0	15.0	33.0	10.0	21.5	
	水温 (℃)	11.5	15.5	18.3	21.5	23.8	23.5	21.0	16.8	13.0	9.5	10.0	10.3	23.8	9.5	16.2	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.43				0.67			0.39			0.60	0.67	0.39	0.52	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.002				0.004			0.001			0.002	0.004	0.001	0.002	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.002				0.006			0.001			0.002	0.006	0.001	0.003	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001			0.001 未満			0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.03											0.03	0.03	0.03	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		2.7											2.7	2.7	2.7	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	2.2	1.8	2.0	2.0	2.0	1.5	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	1.5	2.0	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		34				37			38			40	40	34	37	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		47				66			50			42	66	42	51	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.3	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.40	0.34	0.38	0.34	0.33	0.38	0.40	0.44	0.45	0.48	0.43	0.40	0.48	0.33	0.40	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	19 堀山下中区															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	10.3	27.5	23.3	33.0	31.8	32.5	21.8	19.5	17.7	15.7	17.5	18.0	33.0	10.3	22.4	
	水温 (℃)	9.8	14.7	18.0	20.2	22.0	21.2	19.0	17.7	13.5	10.0	10.0	12.0	22.0	9.8	15.7	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.43				0.66			0.39			0.60	0.66	0.39	0.52	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.002				0.003			0.001 未満			0.001	0.003	0.001 未満	0.002	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.002				0.005			0.001 未満			0.001	0.005	0.001 未満	0.002	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001			0.001 未満			0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.03											0.03	0.03	0.03	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		2.7											2.7	2.7	2.7	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	2.1	1.7	2.0	2.0	1.7	1.5	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	1.5	2.0	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		34				36			39			40	40	34	37	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		62				62			46			36	62	36	52	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.3	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.4	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.43	0.41	0.47	0.38	0.42	0.45	0.51	0.44	0.44	0.48	0.42	0.45	0.51	0.38	0.44	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	20 堀山下低区															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	10.8	28.5	24.8	33.3	31.5	34.8	21.7	19.3	16.3	14.0	15.3	20.2	34.8	10.8	22.5	
	水温 (℃)	14.0	17.5	17.5	19.3	21.7	19.8	19.8	17.0	15.0	14.0	12.8	15.7	21.7	12.8	17.0	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.28				3.35			3.16			3.46	3.46	3.16	3.31	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.7											5.7	5.7	5.7	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.4	4.3	4.4	4.1	4.2	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		83				88			86			88	88	83	86	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		160				152			125			117	160	117	139	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.7	7.6	7.7	7.3	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.33	0.27	0.38	0.31	0.34	0.32	0.40	0.39	0.38	0.27	0.33	0.39	0.40	0.27	0.34	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	21 湯の沢高区															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・雨	曇・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
	気温 (℃)	10.0	29.8	25.0	32.3	25.5	32.2	23.3	23.7	13.3	15.3	16.3	12.0	32.3	10.0	21.6	
	水温 (℃)	9.5	20.3	22.5	28.3	29.0	29.0	24.8	19.0	15.0	12.2	12.0	13.0	29.0	9.5	19.6	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.43				1.40			1.42			1.35	1.43	1.35	1.40	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.4											8.4	8.4	8.4	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.8	4.0	3.7	3.8	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		81				83			82			82	83	81	82	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		135				148			122			113	148	113	130	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.7	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.38	0.35	0.31	0.42	0.44	0.33	0.42	0.44	0.34	0.36	0.37	0.39	0.44	0.31	0.38	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	22 神明開戸															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・雨	曇・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
	気温 (℃)	11.5	29.5	25.7	33.7	26.0	33.2	23.0	24.0	13.3	14.5	13.7	12.0	33.7	11.5	21.7	
	水温 (℃)	15.0	17.7	18.5	20.5	21.5	21.2	20.0	17.5	16.3	14.0	14.0	15.0	21.5	14.0	17.6	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.54				2.58			2.56			2.51	2.58	2.51	2.55	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.5											6.5	6.5	6.5	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.7	3.9	3.6	3.9	3.6	3.7	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		83				84			84			83	84	83	84	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		124				139			119			107	139	107	122	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.40	0.37	0.46	0.33	0.30	0.36	0.38	0.33	0.37	0.40	0.38	0.41	0.46	0.30	0.37	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	23 三郷都高区															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	10.0	28.0	24.7	31.0	28.5	30.0	21.3	20.2	12.2	12.3	14.2	12.2	31.0	10.0	20.4	
	水温 (℃)	11.5	18.0	18.3	21.5	24.8	24.8	22.3	18.5	15.2	11.2	11.0	14.0	24.8	11.0	17.6	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.43				0.67			0.39			0.60	0.67	0.39	0.52	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.003				0.006			0.002			0.002	0.006	0.002	0.003	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.003				0.007			0.002			0.002	0.007	0.002	0.004	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.002			0.001 未満			0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.03											0.03	0.03	0.03	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		2.8											2.8	2.8	2.8	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	1.5	2.1	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		35				37			39			40	40	35	38	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		53				61			48			44	61	44	52	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2	0.3	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2	0.3	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.36	0.30	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.38	0.35	0.46	0.41	0.40	0.46	0.30	0.36	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	24 柳川															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	10.3	29.0	24.7	33.4	27.8	31.0	21.7	21.5	10.0	14.5	14.0	14.3	33.4	10.0	21.0	
	水温 (℃)	15.0	18.0	18.7	20.5	22.7	22.2	20.7	18.3	16.0	14.0	14.0	15.3	22.7	14.0	18.0	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.08				1.08			1.09			1.09	1.09	1.08	1.09	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.7											7.7	7.7	7.7	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.3	3.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		87				90			89			89	90	87	89	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		142				146			121			121	146	121	133	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.38	0.38	0.42	0.43	0.37	0.33	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.41	0.43	0.33	0.39	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	25 八沢大久保															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・雨	曇・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
	気温 (℃)	11.5	29.5	25.7	33.7	26.0	33.2	23.0	24.0	13.3	14.5	13.7	13.0	33.7	11.5	21.8	
	水温 (℃)	15.0	19.0	19.5	22.5	25.0	25.8	23.5	20.0	18.0	14.5	14.5	14.5	25.8	14.5	19.3	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.97				1.89			1.91			1.93	1.97	1.89	1.93	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001			0.001 未満			0.001	0.001	0.001 未満	0.001	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001			0.001 未満			0.001	0.001	0.001 未満	0.001	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.6											7.6	7.6	7.6	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.5	4.7	4.6	4.7	4.3	4.5	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		96				98			97			98	98	96	97	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		180				164			132			131	180	131	152	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.4	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.41	0.32	0.34	0.42	0.37	0.29	0.39	0.45	0.44	0.33	0.31	0.30	0.45	0.29	0.36	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	26 蓮沼															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・雨	曇・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	11.0	29.8	24.8	33.2	26.0	32.8	24.3	26.0	16.5	16.5	17.3	12.0	33.2	11.0	22.5	
	水温 (℃)	15.0	19.0	20.3	23.8	26.3	26.0	23.5	20.0	17.0	14.0	13.5	14.5	26.3	13.5	19.4	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.43				2.46			2.47			2.47	2.47	2.43	2.46	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.7											6.7	6.7	6.7	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.7	4.0	3.7	3.8	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		86				87			86			85	87	85	86	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		129				147			116			103	147	103	124	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.7	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.32	0.28	0.31	0.30	0.37	0.30	0.30	0.31	0.31	0.33	0.31	0.30	0.37	0.28	0.31	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	27 本町第８															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年12月3日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.2	22.0	24.5	29.4	32.2	35.0	28.4	13.0	9.9	6.0	7.1	14.1	35.0	6.0	19.2	
	水温 (℃)	16.1	16.6	16.7	17.3	17.5	17.5	17.0	16.2	16.1	16.0	16.1	16.7	17.5	16.0	16.7	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.97		1.90			1.66			1.59			1.97	1.59	1.78	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.07	0.06 未満	0.06	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.9											4.9	4.9	4.9	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.3	3.3	3.3	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.1	3.1	3.3	3.1	3.3	3.1	3.2	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		76		76			76			75			76	75	76	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		119		120			108			93			120	93	110	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.28	0.23	0.43	0.16	0.42	0.45	0.39	0.22	0.32	0.35	0.43	0.48	0.48	0.16	0.35	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	28 本町第１１													水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・曇	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	9.0	23.6	24.6	28.6	31.8	32.5	26.3	16.5	9.3	4.4	6.9	13.6	32.5	4.4	18.9	
	水温 (℃)	16.3	16.6	16.6	16.7	17.0	19.6	16.9	16.5	16.3	16.3	16.3	16.7	19.6	16.3	16.8	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		2.35		2.44			2.58			2.47			2.58	2.35	2.46	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.5											5.5	5.5	5.5	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.9	3.6	3.9	3.6	3.8	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		84		86			88			86			88	84	86	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		131		138			127			112			138	112	127	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.7	7.9	7.7	7.9	7.4	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.44	0.32	0.41	0.37	0.39	0.34	0.32	0.34	0.43	0.33	0.39	0.36	0.44	0.32	0.37	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	29 二タ子															水質基準
	採水年月日	令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日	令和8年2月2日	令和8年3月2日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・曇	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	雨・快晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇				
	気温 (℃)	8.0	22.2	24.2	30.4	33.6	34.5	28.9	19.5	13.7	11.6	11.0	15.3	34.5	8.0	21.1	
	水温 (℃)	13.8	18.4	19.8	23.6	25.4	26.3	21.1	16.0	11.7	10.6	9.1	13.0	26.3	9.1	17.4	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.89		0.71			0.76			0.92			0.92	0.71	0.82	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満		0.07			0.06 未満			0.06 未満			0.07	0.06 未満	0.06	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.012		0.012			0.008			0.005			0.012	0.005	0.009	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.008		0.006			0.006			0.003			0.008	0.003	0.006	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.016		0.016			0.012			0.007			0.016	0.007	0.013	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.010		0.009			0.008			0.004			0.010	0.004	0.008	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.004		0.004			0.003			0.003			0.004	0.003	0.004	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.4											8.4	8.4	8.4	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	7.5	6.3	5.8	6.2	6.4	6.5	5.6	9.4	10.2	8.5	8.1	8.5	10.2	5.6	7.4	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		58		64			65			64			65	58	63	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		109		122			111			96			122	96	110	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	3 以下
47	ｐＨ値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.76	0.82	0.73	0.84	0.82	0.80	0.86	0.84	0.81	0.83	0.84	0.76	0.86	0.73	0.81	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	30 本町第１２															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	11.3	28.0	26.2	32.8	24.7	31.0	23.5	20.0	13.3	12.3	18.0	12.3	32.8	11.3	21.1	
	水温 (℃)	16.2	16.5	16.5	17.2	15.8	16.5	16.8	16.3	16.0	16.0	15.3	16.5	17.2	15.3	16.3	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		4.14			3.44			3.15			3.56		4.14	3.15	3.57	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.5											5.5	5.5	5.5	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.6	4.6	4.6	4.5	4.2	4.1	4.3	4.1	4.1	4.1	4.4	4.3	4.6	4.1	4.3	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		91			83			84			85		91	83	86	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		159			162			138			131		162	131	148	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.41	0.43	0.44	0.31	0.32	0.24	0.34	0.44	0.44	0.43	0.30	0.39	0.44	0.24	0.37	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	31 本町第１３												水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	
	気温 (℃)	10.7	26.0	25.0	33.4	24.0	31.0	23.8	22.5	15.0	13.2	18.2	11.3	
	水温 (℃)	15.7	16.3	16.5	16.8	16.5	16.2	16.5	16.3	16.3	16.2	15.3	16.5	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.98			3.90			3.72			3.85		10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.08			0.06 未満			0.06 未満		0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.8											200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		92			95			92			93		300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		159			169			147			137		500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.36	0.43	0.50	0.43	0.41	0.58	0.44	0.44	0.40	0.40	0.42	0.34	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

	最高	最低	平均
3	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	3.98	3.72	3.86
12	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
13	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
17	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
18	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
20	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
21	0.08	0.06 未満	0.07
22	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	5.8	5.8	5.8
37	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	4.8	4.6	4.7
39	95	92	93
40	169	137	153
41	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
47	7.7	7.4	7.5
48		異常回数	0
49		異常回数	0
50	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	0.58	0.34	0.43

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	32															水質基準
		東田原															
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日				令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇				晴・晴				
	気温 (℃)	10.3	26.7	24.5	31.3	29.5	31.2	19.0	18.3				8.7	31.3	8.7	22.2	
	水温 (℃)	16.3	17.0	17.0	17.3	17.0	17.2	17.0	16.5				17.0	17.3	16.3	16.9	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	3	0	0	68	47				0	68	0	13	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.08			3.02			3.01					3.08	3.01	3.04	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満			0.06			0.06 未満					0.06	0.06 未満	0.06	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.8											8.8	8.8	8.8	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	7.7	8.2	7.7				8.3	8.3	7.7	8.0	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		93			94			93					94	93	93	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		154			168			140					168	140	154	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満				0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6				7.7	7.7	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.34	0.34	0.42	0.42	0.44	0.54	0.28	0.45				0.52	0.54	0.28	0.42	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	33 戸川															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
	気温 (℃)	11.2	24.3	24.0	32.3	29.5	33.0	21.0	19.0	14.0	13.0	15.4	14.5	33.0	11.2	20.9	
	水温 (℃)	14.5	16.0	16.0	16.3	16.5	16.2	16.5	16.0	15.7	15.7	15.5	15.8	16.5	14.5	15.9	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		4.74				4.62			4.54			4.48	4.74	4.48	4.60	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.0											7.0	7.0	7.0	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.4	5.2	5.2	5.3	5.5	5.2	5.5	5.2	5.3	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		104				107			106			104	107	104	105	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		203				180			160			150	203	150	173	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.2	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.2	7.5	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.44	0.36	0.37	0.32	0.40	0.32	0.48	0.37	0.43	0.38	0.41	0.36	0.48	0.32	0.39	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	34															
		深沢															
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日				最高	最低	平均	水質基準
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	雨・晴							
	気温 (℃)	10.5	27.5	23.3	31.3	28.0	31.2	21.7	19.8	13.3				31.3	10.5	23.0	
	水温 (℃)	11.5	14.5	15.0	17.8	17.0	16.8	15.3	14.5	13.0				17.8	11.5	15.0	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.73				0.81			0.57				0.81	0.57	0.70	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満				0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.3											3.3	3.3	3.3	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4				2.5	2.4	2.5	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		39				38			41				41	38	39	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		69				77			58				77	58	68	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2	0.2	0.2 未満	0.3	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満				0.3	0.2 未満	0.2	3 以下
47	ｐＨ値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4				7.5	7.3	7.4	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.35	0.30	0.45	0.29	0.26	0.31	0.37	0.43	0.45				0.45	0.26	0.36	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

１－１ 浄水水質基準項目【浄水】

	採水場所	35 船道															水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日	令和7年10月15日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月14日	令和8年2月5日	令和8年3月10日	最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
	気温 (℃)	10.5	30.0	24.7	33.4	24.3	33.0	23.8	21.0	13.7	16.0	17.0	10.0	33.4	10.0	21.5	
	水温 (℃)	15.5	16.3	16.3	16.5	16.3	16.5	16.5	16.0	16.0	16.3	15.5	16.0	16.5	15.5	16.1	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		3.02				2.83			2.91			2.74	3.02	2.74	2.88	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	１，４－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満				0.06 未満			0.08			0.06 未満	0.08	0.06 未満	0.07	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.0											6.0	6.0	6.0	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	4.4	4.2	4.2	4.2	4.1	3.9	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	3.9	4.4	3.9	4.1	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		79				79			79			78	79	78	79	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		154				149			115			102	154	102	130	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	２－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47	ｐＨ値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.44	0.45	0.38	0.49	0.37	0.31	0.42	0.26	0.36	0.33	0.45	0.44	0.49	0.26	0.39	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

２－１ 水質管理目標設定項目（17項目）【浄水】

採水場所		目　標　値		城山	内久根	広畑	八幡山	金井場	向山	千村	峠	六間	本町第8	本町第11	二タ子
採水　　年　月　日				令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日
天　候　（　前　日　・　当　日　）			性状	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇
気温	(℃)			20.4	21.9	21.9	21.8	22.9	22.0	23.0	20.9	22.2	22.0	23.6	22.2
水温	(℃)			18.4	18.7	19.8	18.6	18.2	17.9	15.5	18.1	17.9	16.6	16.6	18.4
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02　以下	無機物／重金属	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002　P以下		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004　以下	一般有機物	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
トルエン	(mg/L)	0.4　以下		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシン）	(mg/L)	0.1　以下		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01　P以下	消毒副生成物	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001
抱水クロラール	(mg/L)	0.02　P以下		0.003	0.003	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.004
遊離炭酸	(mg/L)	20　以下	味	3.2	2.8	4.2	3.1	2.0	2.4	2.7	2.0	1.9	3.4	2.0	4.0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3　以下	臭気	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
メチル-t-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	(mg/L)	0.02　以下	一般有機物	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	3　以下		1.7	0.7	1.5	1.1	0.7	1.4	0.5	0.7	1.1	0.9	1.1	1.0
臭気強度（ＴＯＮ）		3　以下	臭気	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
腐食性（ランゲリア指数）		-1～0	腐食	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-1.0	-1.0	-0.6	-0.8	-0.7	-1.2
従属栄養細菌	（１mL中）	2000 P以下	水道施設の健全性の指標	10	1	3	0	3	0	2	3	1	0	3	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1　以下	一般有機物	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	(ng/L)	50　以下		5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	12	5 未満	5 未満	5 未満

２－１ 水質管理目標設定項目（17項目）【浄水】

採水場所		目　標　値		蓑毛	寺山	落合	菩提高区	菩提低区	羽根	東田原	横野	山居	本町第12	本町第13
採水　　年　　月　　日				令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日	令和7年5月14日
天　候　（　前　日　・　当　日　）			性状	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	(℃)			23.3	22.0	20.0	24.0	23.0	23.5	26.7	24.7	27.0	28.0	26.0
水温	(℃)			14.0	18.2	16.8	15.3	17.5	16.5	17.0	16.5	19.0	16.5	16.3
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02　以下	無機物／重金属	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002　P以下		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004　以下	一般有機物	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
トルエン	(mg/L)	0.4　以下		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシン）	(mg/L)	0.1　以下		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01　P以下	消毒副生成物	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
抱水クロラール	(mg/L)	0.02　P以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
遊離炭酸	(mg/L)	20　以下	味	1.7	2.9	2.6	2.3	1.9	2.6	2.5	4.1	5.4	1.9	4.0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3　以下	臭気	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
メチル-t-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	(mg/L)	0.02　以下	一般有機物	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	3　以下		0.6	0.4	0.7	0.5	0.8	0.6	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4
臭気強度（ＴＯＮ）		3　以下	臭気	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
腐食性（ランゲリア指数）		-1～0	腐食	-1.6	-0.9	-0.8	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.5	-0.7	-0.9
従属栄養細菌	（１mL中）	2000 P以下	水道施設の健全性の指標	0	8	0	0	0	0	1	2	390	13	7
1,1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1　以下	一般有機物	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	(ng/L)	50　以下		5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満

２－１ 水質管理目標設定項目（17項目）【浄水】

採水場所		目　標　値		堀山下高区	堀山下中区	堀山下低区	戸川	深沢	湯の沢高区	船道	神明開戸	三廻部高区	柳川	八沢大久保	菖蒲
採水　　年　　月　　日				令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日
天　候　（　前　日　・　当　日　）			性状	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴
気温	(℃)			26.7	27.5	28.5	24.3	27.5	29.8	30.0	29.5	28.0	29.0	29.5	29.8
水温	(℃)			15.5	14.7	17.5	16.0	14.5	20.3	16.3	17.7	18.0	18.0	19.0	19.0
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02　以下	無機物／重金属	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002　未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002　P以下		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004　以下	一般有機物	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
トルエン	(mg/L)	0.4　以下		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシン）	(mg/L)	0.1　以下		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01　P以下	消毒副生成物	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
抱水クロラール	(mg/L)	0.02　P以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
遊離炭酸	(mg/L)	20　以下	味	1.7	1.4	2.7	3.5	2.7	1.1	2.6	2.5	1.8	2.4	4.1	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3　以下	臭気	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
メチル-t-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	(mg/L)	0.02　以下	一般有機物	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	3　以下		0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.5	0.8	0.6	0.5
臭気強度（ＴＯＮ）		3　以下	臭気	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
腐食性（ランゲリア指数）		-1～0	腐食	-1.6	-1.7	-0.8	-1.1	-1.6	-0.7	-1.0	-0.9	-1.4	-0.8	-0.6	-0.8
従属栄養細菌	（１mL中）	2000 P以下	水道施設の健全性の指標	1	0	1	1	0	3	0	2	1	19	52	27
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1　以下	一般有機物	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	(ng/L)	50　以下		5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満	5 未満

2－2 水質管理目標設定項目(農薬類)【原水】

No.	採水場所		1 岩井戸取水場	2 森戸下第2	目標値
	採水年月日		令和7年6月10日	令和7年6月10日	
	天候（前日・当日）		雨・雨	雨・雨	
	水温 ℃		16.2	16.2	－
	農薬類 （mg／l）	（用途）	0	0	1以下
1	1，3－ジクロロプロペン（D－D） （mg／l）	殺虫剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.05 mg/L以下
2	2，2－DPA（ダラポン） （mg／l）	除草剤	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
3	2，4－D（2，4－PA） （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
4	EPN （mg／l）	殺虫剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.004 mg/L以下
5	MCPA （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.005 mg/L以下
6	アシュラム （mg／l）	除草剤	0.009 未満	0.009 未満	0.9 mg/L以下
7	アセフェート （mg／l）	殺菌剤・殺虫剤	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
8	アトラジン （mg／l）	除草剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
9	アニロホス （mg／l）	除草剤	0.00004 未満	0.00004 未満	0.003 mg/L以下
10	アミトラズ （mg／l）	殺虫剤	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
11	アラクロール （mg／l）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
12	イソキサチオン （mg／l）	殺虫剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
13	イソフェンホス （mg／l）	殺菌剤	0.00003 未満	0.00003 未満	0.001 mg/L以下
14	イソプロカルブ（MIPC） （mg／l）	殺虫剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
15	イソプロチオラン（IPT） （mg／l）	殺菌剤・殺虫剤・植物成長調整剤	0.003 未満	0.003 未満	0.3 mg/L以下
16	イプフェンカルバゾン （mg／l）	除草剤	0.00002 未満	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
17	イプロベンホス（IBP） （mg／l）	殺菌剤	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
18	イミノクタジン （mg／l）	殺菌剤・殺虫剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.006 mg/L以下
19	インダノファン （mg／l）	除草剤	0.00009 未満	0.00009 未満	0.009 mg/L以下
20	エスプロカルブ （mg／l）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
21	エトフェンプロックス （mg／l）	殺菌剤・殺虫剤	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
22	エンドスルファン（エンドスルフェート、ベンゾエピン） （mg／l）	殺虫剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
23	オキサジクロメホン （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
24	オキシン銅 （mg／l）	殺菌剤・殺虫剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
25	オリサストロビン （mg／l）	殺菌剤・殺虫剤	0.001 未満	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	カズサホス （mg／l）	殺虫剤	0.000006 未満	0.000006 未満	0.0006 mg/L以下
27	カフェンストロール （mg／l）	殺虫剤・除草剤	0.00008 未満	0.00008 未満	0.008 mg/L以下
28	カルタップ （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤・除草剤	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
29	カルバリル（NAC） （mg／l）	殺虫剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
30	カルボフラン（カルボスルファン代謝物） （mg／l）	代謝物	0.000003 未満	0.000003 未満	0.0003 mg/L以下
31	キノクラミン（ACN） （mg／l）	除草剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
32	キャプタン （mg／l）	殺菌剤	0.003 未満	0.003 未満	0.3 mg/L以下
33	クミルロン （mg／l）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
34	グリホサート （mg／l）	除草剤	0.02 未満	0.02 未満	2 mg/L以下
35	グルホシネート （mg／l）	除草剤・植物成長調整剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
36	クロメプロップ （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
37	クロルニトロフェン（CNP） （mg／l）	除草剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 mg/L以下
38	クロルピリホス （mg／l）	殺虫剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.003 mg/L以下
39	クロロタロニル（TPN） （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
40	シアナジン （mg／l）	除草剤	0.00001 未満	0.00001 未満	0.001 mg/L以下
41	シアノホス（CYAP） （mg／l）	殺虫剤	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
42	ジウロン（DCMU） （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
43	ジクロベニル（DBN） （mg／l）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
44	ジクロルボス（DDVP） （mg／l）	殺虫剤	0.00008 未満	0.00008 未満	0.008 mg/L以下
45	ジクワット （mg／l）	除草剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
46	ジスルホトン（エチルチオメトン） （mg／l）	殺虫剤	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
47	ジチオカルバメート系農薬 （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
48	ジチオピル （mg／l）	除草剤	0.00009 未満	0.00009 未満	0.009 mg/L以下
49	シハロホップブチル （mg／l）	除草剤	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
50	シマジン（CAT） （mg／l）	除草剤	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
51	ジメタメトリン （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
52	ジメトエート （mg／l）	殺虫剤	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
53	シメトリン （mg／l）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
54	ダイアジノン （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
55	ダイムロン （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤・除草剤	0.008 未満	0.008 未満	0.8 mg/L以下
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソシアネート （mg／l）	殺菌剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
57	チアジニル （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.001 未満	0.001 未満	0.1 mg/L以下
58	チウラム （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
59	チオジカルブ （mg／l）	殺虫剤	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
60	チオファネートメチル （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.003 未満	0.003 未満	0.3 mg/L以下
61	チオベンカルブ （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
62	テフリルトリオン （mg／l）		0.00002 未満	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
63	テルブカルブ（MBPMC） （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
64	トリクロピル （mg／l）	除草剤	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
65	トリクロルホン（DEP） （mg／l）	殺虫剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
66	トリシクラゾール （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.001 未満	0.001 未満	0.1 mg/L以下
67	トリフルラリン （mg／l）	除草剤	0.0006 未満	0.0006 未満	0.06 mg/L以下
68	ナプロパミド （mg／l）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
69	パラコート （mg／l）	除草剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
70	ピペロホス （mg／l）	除草剤	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0009 mg/L以下
71	ピラクロニル （mg／l）	除草剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
72	ピラゾキシフェン （mg／l）	除草剤	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
73	ピラゾリネート（ピラゾレート） （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
74	ピリダフェンチオン （mg／l）	殺虫剤	0.00004 未満	0.00004 未満	0.002 mg/L以下
75	ピリブチカルブ （mg／l）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
76	ピロキロン （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.0004 未満	0.0004 未満	0.05 mg/L以下
77	フィプロニル （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.000005 未満	0.000005 未満	0.0005 mg/L以下
78	フェニトロチオン（MEP） （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
79	フェノブカルブ（BPMC） （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
80	フェリムゾン （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
81	フェンチオン（MPP） （mg／l）	殺虫剤	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
82	フェントエート（PAP） （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.00007 未満	0.00007 未満	0.007 mg/L以下
83	フェントラザミド （mg／l）	除草剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
84	フサライド （mg／l）	殺虫剤・殺菌剤	0.001 未満	0.001 未満	0.1 mg/L以下
85	ブタクロール （mg／l）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下

2－2 水質管理目標設定項目(農薬類)【原水】

No.	採水場所		1	2	目標値
			岩井戸取水場	森戸下第2	
86	ブタミホス（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
87	ブプロフェジン（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・殺菌剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
88	フルアジナム（ｍｇ／Ｌ）	殺菌剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
89	プレチラクロール（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
90	プロシミドン（ｍｇ／Ｌ）	殺菌剤	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
91	プロチオホス（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤	0.00007 未満	0.00007 未満	0.007 mg/L以下
92	プロピコナゾール（ｍｇ／Ｌ）	殺菌剤	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
93	プロピザミド（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
94	プロベナゾール（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・殺菌剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
95	ブロモブチド（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・除草剤	0.001 未満	0.003	0.1 mg/L以下
96	ベノミル（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
97	ペンシクロン（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・殺菌剤	0.001 未満	0.001 未満	0.1 mg/L以下
98	ベンゾビシクロン（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
99	ベンゾフェナップ（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.00004 未満	0.00004 未満	0.005 mg/L以下
100	ベンタゾン（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.002 未満	0.002 未満	0.2 mg/L以下
101	ペンディメタリン（ｍｇ／Ｌ）	除草剤・植物成長調整剤	0.003 未満	0.003 未満	0.3 mg/L以下
102	ベンフラカルブ（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・殺菌剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
103	ベンフルラリン（ベスロジン）（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
104	ベンフレセート（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0007 未満	0.0007 未満	0.07 mg/L以下
105	ホスチアゼート（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
106	マラチオン（マラソン）（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤	0.007 未満	0.007 未満	0.7 mg/L以下
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
108	メソミル（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
109	メタラキシル（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・殺菌剤	0.0006 未満	0.0006 未満	0.2 mg/L以下
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
111	メトミノストロビン（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・殺菌剤	0.0004 未満	0.0004 未満	0.04 mg/L以下
112	メトリブジン（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
113	メフェナセット（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
114	メプロニル（ｍｇ／Ｌ）	殺虫剤・殺菌剤	0.001 未満	0.001 未満	0.1 mg/L以下
115	モリネート（ｍｇ／Ｌ）	除草剤	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005 mg/L以下

２－３ 水質管理目標設定項目（有機フッ素化合物）【原水】

単位：ng/L

採水地点	採水日	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	暫定目標値
羽根取水場	令和7年5月20日	5未満	50以下
反房取水場	令和7年5月20日	5未満	50以下
猿渡取水場	令和7年5月12日	5未満	50以下
桜土手取水場	令和7年5月12日	5未満	50以下
下河原取水場	令和7年5月20日	5未満	50以下
森戸下取水場	令和7年5月12日	5未満	50以下
森戸第２取水場	令和7年5月12日	5未満	50以下
小原境取水場	令和7年5月20日	5未満	50以下
沼代取水場	令和7年5月20日	5未満	50以下
沼代第２取水場	令和7年5月20日	5未満	50以下
宮の前取水場	令和7年5月20日	5未満	50以下
桐ケ窪取水場	令和7年7月16日	5未満	50以下
寺山（原水）	令和7年7月16日	5未満	50以下
久保取水場	令和7年7月16日	5未満	50以下
小羽根取水場	令和7年7月16日	5未満	50以下
本町第５取水場	令和7年7月3日	14	50以下
本町第９取水場	令和7年7月3日	11	50以下
本町第10取水場	令和7年7月3日	25	50以下
岩井戸取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
東脇取水場	令和7年6月5日	5未満	50以下
峰の下取水場	令和7年6月5日	5未満	50以下
後田取水場	令和7年6月5日	5未満	50以下
中河内取水場	令和7年6月5日	5未満	50以下
秦野田取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
向原取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
前河原取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
尾尻端取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
峰開戸取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
諏訪越取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
芹沢取水場	令和7年6月10日	5未満	50以下
馬場取水場	令和7年7月16日	5未満	50以下

３－１ 要検討項目(ダイオキシン類)【原水】

１　採水場所：岩井戸（浅井戸）金目川下流域（左岸側）

検　査　項　目	令和2年10月1日	令和3年10月14日	令和4年10月17日	令和5年10月12日	令和6年10月10日	令和7年9月8日	目標値(暫定)
ＰＣＤＤｓ＋ＰＣＤＦｓ	0.059	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	
ＤＬ－ＰＣＢｓ	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0040	
ダイオキシン類	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	１以下

２　採水場所：前河原（深井戸）　金目川下流域（右岸側）

検　査　項　目	令和2年10月1日	令和3年10月14日	令和5年1月11日	令和5年10月12日	令和6年10月10日	令和7年9月8日	目標値(暫定)
ＰＣＤＤｓ＋ＰＣＤＦｓ	0.059	0.058	0.059	0.058	0.058	0.058	
ＤＬ－ＰＣＢｓ	0.0055	0.0061	0.0056	0.0058	0.0058	0.0056	
ダイオキシン類	0.064	0.064	0.065	0.064	0.064	0.064	１以下

３　採水場所：沼代（浅井戸）　四十八瀬川下流域

検　査　項　目	令和2年10月1日	令和3年10月14日	令和4年10月17日	令和5年10月12日	令和6年10月10日	令和7年9月8日	目標値(暫定)
ＰＣＤＤｓ＋ＰＣＤＦｓ	0.059	0.058	0.058	0.058	0.059	0.058	
ＤＬ－ＰＣＢｓ	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0040	0.0039	
ダイオキシン類	0.063	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	１以下

３－１ 要検討項目(ダイオキシン類)【原水】

４　採水場所：本町第９（深井戸）　秦野盆地中央（水無川左岸側）

検　査　項　目	令和2年10月1日	令和3年10月14日	令和4年10月17日	令和5年10月12日	令和6年10月10日	令和7年9月8日	目標値(暫定)
ＰＣＤＤｓ＋ＰＣＤＦｓ	0.059	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	
ＤＬ－ＰＣＢｓ	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	
ダイオキシン類	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	１以下

５　採水場所：本町第１３（深井戸・浄水）　秦野盆地中央（水無川右岸側）

検　査　項　目	令和2年10月1日	令和3年10月14日	令和4年10月17日	令和5年10月12日	令和6年10月10日	令和7年9月8日	目標値(暫定)
ＰＣＤＤｓ＋ＰＣＤＦｓ	0.059	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	
ＤＬ－ＰＣＢｓ	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	
ダイオキシン類	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	１以下

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	1	2	3	4	5
		岩井戸	東脇	峰の下	秦野田	向原
採水年月日		令和7年6月10日	令和7年6月5日	令和7年6月5日	令和7年6月10日	令和7年6月10日
天候 前日・当日	－	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・雨	雨・雨
気温 (℃)		19.0	25.2	25.0	22.1	22.2
水温 (℃)	－	16.2	17.0	16.5	17.0	17.2
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	2	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.004
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	5.52	6.66	4.32	3.27	2.30
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.07
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0009	0.0015	0.0015	0.0028	0.0009
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	12.7	11.0	11.4	7.9	29.6
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	12.5	10.4	8.6	5.4	26.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	109	109	98	95	117
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	189	179	182	164	250
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.3	0.3	0.2	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.2	7.0	7.2	7.4	7.7
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		28.3	28.8	26.0	22.9	38.0
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	6	7	8	9	10
		前河原	後田	尾尻端	峰開戸	芹沢
採水年月日		令和7年6月10日	令和7年6月5日	令和7年6月10日	令和7年6月10日	令和7年6月10日
天候 前日・当日	－	雨・雨	晴・晴	雨・雨	雨・雨	雨・雨
気温 (℃)		20.2	26.0	20.2	20.2	21.0
水温 (℃)	－	16.7	17.2	16.2	16.0	16.8
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	3.89	3.58	3.46	4.03	7.21
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.013	0.0086	0.0037	0.0012	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0011	0.0005	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	10.8	8.7	7.4	6.8	8.5
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	6.4	5.7	5.0	5.4	7.6
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	98	99	92	89	133
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	176	170	161	164	241
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.7	7.5	7.8	7.8	7.7
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		25.0	24.7	22.2	21.5	30.6
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	11	12	13	14	15
		諏訪越	中河内	東田原	本町第８	本町第１１
採水年月日		令和7年6月10日	令和7年6月5日	令和7年6月5日	令和7年6月5日	令和7年6月5日
天候 前日・当日	－	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温 (℃)		20.2	26.0	29.2	27.2	23.8
水温 (℃)	－	16.2	18.8	17.2	16.8	16.8
一般細菌 (1ml中)	100以下	6	4	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	5.61	4.87	3.11	1.98	2.37
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0007	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	7.7	11.1	9.9	4.6	5.2
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	7.8	11.0	7.7	3.2	3.7
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	97	135	91	76	84
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	216	244	168	124	144
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		24.1	32.9	23.9	17.8	19.8
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	16	17	18	19	20
		羽根	戸川	下河原	反房	猿渡
採水年月日		令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月12日
天候 前日・当日	－	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	晴・曇
気温 (℃)		28.2	30.5	29.0	30.0	16.0
水温 (℃)	－	17.2	16.0	16.0	16.8	13.0
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	3.04	4.61	4.00	1.88	0.42
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.03	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	7.5	7.0	6.0	6.0	2.4
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	4.4	5.3	4.8	3.8	1.7
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	103	103	93	74	34
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	157	167	159	111	59
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		23.6	24.2	21.7	17.5	8.2
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	21	22	23	24	25
		森戸下	森戸下第２	小原境	大久保	沢の下
採水年月日		令和7年5月12日	令和7年5月12日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日
天候 前日・当日	－	晴・曇	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・晴
気温 (℃)		19.0	17.2	25.5	25.8	26.0
水温 (℃)	－	14.8	14.5	16.0	16.0	16.0
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	0.60	0.78	2.56	1.97	1.41
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.03	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.03	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	2.8	3.0	6.3	7.5	8.6
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	1.7	2.2	3.6	4.5	3.7
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	43	45	83	95	80
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	72	81	126	136	129
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	1.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		10.1	10.7	19.6	22.0	19.6
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	26	27	28	29	30
		沼代	沼代第２	宮の前	船道	桜土手
採水年月日		令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月12日
天候 前日・当日	－	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴	晴・曇
気温 (℃)		26.8	26.8	30.0	28.0	19.0
水温 (℃)	－	14.5	16.5	16.5	16.5	13.0
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	1.02	2.12	3.02	3.06	4.84
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	4.1	6.1	5.9	5.6	6.2
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.006	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	2.3	4.0	4.4	4.2	5.1
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	50	69	82	80	108
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	72	115	133	132	194
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		12.2	17.1	19.7	19.1	25.4
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02	0.02 未満	0.02 未満	0.03

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	31	32	33	34	35
		柳川	菩提	横野第２	政ヶ谷戸	馬場
採水年月日		令和7年5月20日	令和7年7月16日	令和7年7月16日	令和7年7月16日	令和7年7月16日
天候 前日・当日	－	曇・晴	雨・曇	雨・雨	雨・曇	雨・曇
気温 (℃)		26.0	26.0	26.8	29.0	27.2
水温 (℃)	－	17.0	17.0	20.2	16.2	16.0
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	0	57	0	7
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	1.08	2.07	1.51	1.99	2.14
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	7.6	5.8	7.2	8.1	6.6
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	3.3	3.3	3.6	4.2	4.0
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	86	74	102	127	97
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	128	124	152	184	148
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.6	7.4	7.2	7.4	7.5
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		20.3	17.3	22.4	27.2	21.0
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.02 未満	0.02 未満

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	36	37	38	39	40
		蓑毛	桐ヶ窪	寺山	久保	小羽根
採水年月日		令和7年7月3日	令和7年7月16日	令和7年7月16日	令和7年7月16日	令和7年7月16日
天候 前日・当日	－	曇・曇	雨・雨	雨・雨	雨・曇	雨・雨
気温 (℃)		29.0	25.0	25.0	25.0	26.0
水温 (℃)	－	14.0	16.0	14.8	16.2	15.5
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	127	4	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	0.65	1.01	0.91	1.75	1.88
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.05	0.03	0.05	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	3.8	10.4	8.6	10.8	6.1
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	2.4	4.0	4.7	4.4	3.8
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	31	63	79	72	85
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	55	119	131	127	131
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.7	7.7	7.4	7.5	7.7
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		8.3	17.3	19.1	19.0	19.4
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満

4－1 原水全項目【原水】

採水場所	水質基準	41	42	43	44	45
		本町第５	本町第９	本町第１０	本町第１２	本町第１３
採水年月日		令和7年7月3日	令和7年7月3日	令和7年7月3日	令和7年7月3日	令和7年7月3日
天候 前日・当日	－	曇・曇	曇・晴	曇・晴	曇・快晴	曇・晴
気温 (℃)		30.0	31.8	31.0	32.0	32.2
水温 (℃)	－	16.5	16.2	16.8	16.7	16.2
一般細菌 (1ml中)	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg／l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	10以下	4.67	4.31	5.13	3.83	3.96
フッ素及びその化合物 (mg／l)	0.8以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
四塩化炭素 (mg／l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン (mg／l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0099	0.0100	0.010	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン (mg／l)	0.01以下	0.0003	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン (mg／l)	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg／l)	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg／l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	200以下	7.6	7.5	7.6	6.2	6.7
マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン (mg／l)	200以下	7.1	5.6	5.8	4.4	4.8
カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg／l)	300以下	115	107	117	91	96
蒸発残留物 (mg／l)	500以下	195	175	195	155	157
陰イオン界面活性剤 (mg／l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール (mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg／l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類 (mg／l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg／l)	3以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
ｐＨ値 (mg／l)	5.8～8.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
味	異常なし					
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
電気伝導率 (mS/m)		26.5	24.8	26.6	21.2	22.1
アンモニア性窒素 (mg／l)		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満

4－1 原水全項目【原水】

採水場所		水質基準	46
			深沢
採水年月日			令和7年7月3日
天候	前日・当日	－	曇・雨
気温	(℃)		25.0
水温	(℃)	－	15.0
一般細菌	(1ml中)	100以下	0
大腸菌		不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg／l)	0.003以下	0.0003 未満
水銀及びその化合物	(mg／l)	0.0005以下	0.00005 未満
セレン及びその化合物	(mg／l)	0.01以下	0.001 未満
鉛及びその化合物	(mg／l)	0.01以下	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	(mg／l)	0.01以下	0.001 未満
六価クロム化合物	(mg／l)	0.02以下	0.002 未満
亜硝酸態窒素	(mg／l)	0.04以下	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg／l)	0.01以下	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)	10以下	0.60
フッ素及びその化合物	(mg／l)	0.8以下	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	(mg／l)	1.0以下	0.02 未満
四塩化炭素	(mg／l)	0.002以下	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	(mg／l)	0.05以下	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)	0.04以下	0.0002 未満
ジクロロメタン	(mg／l)	0.02以下	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	(mg／l)	0.01以下	0.0002 未満
トリクロロエチレン	(mg／l)	0.01以下	0.0002 未満
ベンゼン	(mg／l)	0.01以下	0.0002 未満
亜鉛及びその化合物	(mg／l)	1.0以下	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	(mg／l)	0.2以下	0.02 未満
鉄及びその化合物	(mg／l)	0.3以下	0.03 未満
銅及びその化合物	(mg／l)	1.0以下	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	(mg／l)	200以下	3.0
マンガン及びその化合物	(mg／l)	0.05以下	0.005 未満
塩化物イオン	(mg／l)	200以下	2.2
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	(mg／l)	300以下	41
蒸発残留物	(mg／l)	500以下	71
陰イオン界面活性剤	(mg／l)	0.2以下	0.02 未満
ジェオスミン	(mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満
２－メチルイソボルネオール	(mg／l)	0.00001以下	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	(mg／l)	0.02以下	0.002 未満
フェノール類	(mg／l)	0.005以下	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	(mg／l)	3以下	0.2 未満
ｐＨ値	(mg／l)	5.8～8.6	7.4
味		異常なし	
臭気		異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下	0.5 未満
濁度	(度)	2以下	0.1 未満
電気伝導率	(mS/m)		9.7
アンモニア性窒素	(mg／l)		0.02 未満

４－２ クリプトスポリジウム及びジアルジア【原水】

採　水　場　所	深沢	深沢	
水　源　種　別	湧水	湧水	水質基準等
採水年月日	令和7年7月3日	令和7年10月2日	
気　　温（℃）	25.0	25.0	―
水　　温（℃）	15.0	15.5	―
色　　度（度）	0.5 未満	0.5 未満	5度以下であること
濁　　度（度）	0.1 未満	0.1 未満	2度以下であること
クリプトスポリジウム（個/10L）	不検出	不検出	不検出
ジアルジア（個/10L）	不検出	不検出	不検出

採　水　場　所	蓑毛	蓑毛	蓑毛	蓑毛	
水　源　種　別	湧水	湧水	湧水	湧水	水質基準等
採水年月日	令和7年7月3日	令和7年10月2日	令和8年1月13日	令和8年4月6日	
気　　温（℃）	29.0	22.8	10.0	19.0	―
水　　温（℃）	14.0	14.0	9.5	11.5	―
色　　度（度）	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5度以下であること
濁　　度（度）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2度以下であること
クリプトスポリジウム（個/10L）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア（個/10L）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

採　水　場　所	森戸下	
水　源　種　別	伏流水	水質基準等
採水年月日	令和7年8月14日	
気　　温（℃）	28.0	―
水　　温（℃）	24.0	―
色　　度（度）	1.1	5度以下であること
濁　　度（度）	0.1	2度以下であること
クリプトスポリジウム（個/20L）	不検出	不検出
ジアルジア（個/20L）	不検出	不検出

採　水　場　所	猿渡	
水　源　種　別	表流水	水質基準等
採水年月日	令和7年8月14日	
気　　温（℃）	26.0	―
水　　温（℃）	21.0	―
色　　度（度）	0.5 未満	5度以下であること
濁　　度（度）	0.1 未満	2度以下であること
クリプトスポリジウム（個/20L）	不検出	不検出
ジアルジア（個/20L）	不検出	不検出

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

小羽根（深井戸）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	26.0	15.2	2.0	13.2
水温	(℃)	15.5	16.2	16.0	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.4	17.1	17.6	18.2

菩提（深井戸）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	26.0	15.2	2.2	13.2
水温	(℃)	17.0	15.8	15.0	15.2
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	17.3	18.0	17.7	17.3

横野第２（浅井戸）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	26.8	15.8	2.0	13.0
水温	(℃)	20.2	16.8	12.5	14.8
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	22.4	22.4	22.7	22.2

政ヶ谷戸（深井戸）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	29.0	15.2	1.5	13.0
水温	(℃)	16.2	16.2	15.5	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	27.2	26.6	26.7	27.3

馬場（深井戸）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	27.2	14.8	1.0	13.0
水温	(℃)	16.0	16.0	15.8	16.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	21.0	21.6	21.0	21.4

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

桐ヶ窪（深井戸）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	25.0	16.0	2.0	12.2
水温	(℃)	16.0	15.0	9.0	15.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	17.3	16.9	16.6	16.8

寺山（湧水）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	25.0	16.2	2.0	13.2
水温	(℃)	14.8	14.8	9.0	14.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.1	19.6	19.2	19.4

久保（深井戸）		令和7年7月16日	令和7年10月21日	令和8年1月21日	令和8年4月2日
気温	(℃)	25.0	16.2	2.0	13.8
水温	(℃)	16.2	17.0	16.2	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.0	19.4	19.1	19.3

本町第５（深井戸）		令和7年7月3日	令和7年10月2日	令和8年1月13日	令和8年4月6日
気温	(℃)	30.0	24.2	11.0	19.8
水温	(℃)	16.5	16.8	16.2	16.8
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	26.5	26.4	26.3	26.4

本町第９（深井戸）		令和7年7月3日	令和7年10月2日	令和8年1月13日	令和8年4月6日
気温	(℃)	31.8	24.2	11.0	22.0
水温	(℃)	16.2	16.5	16.0	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	24.8	24.9	24.7	24.5

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

本町第１０（深井戸）		令和7年7月3日	令和7年10月2日	令和8年1月13日	令和8年4月6日
気温	(℃)	31.0	23.2	10.0	19.0
水温	(℃)	16.8	16.5	16.0	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	26.6	26.7	26.6	26.8

本町第１２（深井戸）		令和7年7月3日	令和7年10月2日	令和8年1月13日	令和8年4月6日
気温	(℃)	32.0	23.8	10.8	21.0
水温	(℃)	16.7	16.5	16.2	16.6
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	21.2	20.2	19.8	20.8

本町第１３（深井戸）		令和7年7月3日	令和7年10月2日	令和8年1月13日	令和8年4月6日
気温	(℃)	32.2	25.0	11.0	21.0
水温	(℃)	16.2	16.5	16.0	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	22.1	22.0	21.8	21.7

森戸第２（浅井戸）		令和7年5月12日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	17.2	27.2	19.2	5.2
水温	(℃)	14.5	21.5	16.2	11.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	10.7	11.2	11.5	11.1

沼代（浅井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月12日	令和7年11月13日	令和8年2月9日
気温	(℃)	26.8	28.2	14.8	5.2
水温	(℃)	14.5	20.5	17.0	10.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	12.2	14.8	12.7	14.1

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

沼代第２（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月12日	令和7年11月13日	令和8年2月9日
気温	(℃)	26.8	28.2	14.8	5.5
水温	(℃)	16.5	15.8	15.7	11.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	17.1	16.8	16.9	17.0

宮の前（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月12日	令和7年11月13日	令和8年2月9日
気温	(℃)	30.0	28.0	15.0	6.0
水温	(℃)	16.5	16.2	16.0	10.8
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.7	19.2	19.3	19.8

船道(深井戸)		令和7年5月20日	令和7年8月12日	令和7年11月13日	令和8年2月9日
気温	(℃)	28.0	28.2	15.0	10.0
水温	(℃)	16.5	16.5	15.8	15.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.1	18.7	18.7	18.5

桜土手（深井戸）		令和7年5月12日	令和7年8月12日	令和7年11月13日	令和8年2月9日
気温	(℃)	19.0	28.0	14.2	6.0
水温	(℃)	13.0	17.0	17.0	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	25.4	23.5	23.5	24.9

柳川（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	26.0	26.8	18.2	7.2
水温	(℃)	17.0	16.8	16.5	16.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	20.3	20.8	20.5	20.4

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

小原境（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	25.5	28.2	20.0	7.0
水温	(℃)	16.0	16.8	15.8	15.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.6	19.7	19.6	19.0

猿渡（表流水）		令和7年5月12日	令和7年8月14日	令和7年11月13日	令和8年2月17日
気温	(℃)	16.0	26.0	14.0	6.0
水温	(℃)	13.0	21.0	13.5	6.7
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	8.2	8.8	8.8	9.2

森戸下（伏流水）		令和7年5月12日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	19.0	28.0	19.2	8.0
水温	(℃)	14.8	24.0	18.7	9.0
色度	(度)	1.1	1.1	0.6	0.6
濁度	(度)	0.1未満	0.1	0.1	0.1
大腸菌	(100ml中)	1	32	59	9
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	10.1	10.7	9.9	9.9

戸川（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	30.5	30.0	21.0	7.0
水温	(℃)	16.0	16.0	15.5	15.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	24.2	24.5	24.3	24.2

羽根（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	28.2	29.2	20.0	5.0
水温	(℃)	17.2	16.5	16.0	11.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	23.6	23.7	23.9	24.1

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

反房（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	30.0	28.0	22.0	6.2
水温	(℃)	16.8	15.7	15.0	15.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	17.5	17.8	17.4	17.3

大久保（湧水）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	25.8	26.2	17.0	7.2
水温	(℃)	16.0	15.2	15.5	15.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	22.0	22.1	22.0	22.0

下河原（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	29.0	28.0	22.0	8.2
水温	(℃)	16.0	15.8	15.5	15.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	21.7	21.8	21.6	21.6

沢の下（深井戸）		令和7年5月20日	令和7年8月14日	令和7年11月17日	令和8年2月17日
気温	(℃)	26.0	28.2	19.0	7.8
水温	(℃)	16.0	16.0	16.0	15.7
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.6	19.7	19.6	19.6

岩井戸（浅井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月8日	令和7年12月3日	令和8年3月16日
気温	(℃)	19.0	34.2	14.0	11.0
水温	(℃)	16.2	24.5	19.8	17.0
色度	(度)	0.5未満	0.9	0.6	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	28.3	26.6	27.9	29.3

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

東脇（浅井戸）		令和7年6月5日	令和7年9月4日	令和7年12月3日	令和8年3月16日
気温	(℃)	25.2	27.5	13.8	11.0
水温	(℃)	17.0	26.0	21.2	18.2
色度	(度)	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	28.8	24.2	26.4	26.8

峰の下（浅井戸）		令和7年6月5日	令和7年9月4日	令和7年12月3日	令和8年3月16日
気温	(℃)	25.0	26.5	13.2	10.8
水温	(℃)	16.5	19.5	19.0	16.8
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	26.0	26.0	25.3	25.8

秦野田（浅井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月4日	令和7年12月11日	令和8年3月9日
気温	(℃)	22.1	29.2	14.0	9.8
水温	(℃)	17.0	20.0	19.0	17.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	22.9	23.5	23.1	23.3

向原（深井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月8日	令和7年12月11日	令和8年3月9日
気温	(℃)	22.2	29.0	11.8	10.0
水温	(℃)	17.2	17.2	17.0	17.2
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満
電気伝導率	mS/m	38.0	38.1	37.5	37.4

前河原（深井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月8日	令和7年12月11日	令和8年3月9日
気温	(℃)	20.2	32.0	13.8	9.8
水温	(℃)	16.7	17.0	16.8	17.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満
電気伝導率	mS/m	25.0	25.2	24.9	25.0

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

後田（深井戸）		令和7年6月5日	令和7年9月4日	令和7年12月3日	令和8年3月16日
気温	(℃)	26.0	30.8	12.0	12.2
水温	(℃)	17.2	17.5	17.5	17.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	24.7	24.5	24.5	24.5

尾尻端（深井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月8日	令和7年12月11日	令和8年3月9日
気温	(℃)	20.2	33.2	10.8	11.0
水温	(℃)	16.2	16.5	16.0	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満
電気伝導率	mS/m	22.2	22.2	22.1	22.0

峰開戸（深井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月8日	令和7年12月11日	令和8年3月9日
気温	(℃)	20.2	29.2	11.8	10.0
水温	(℃)	16.0	16.2	16.0	16.2
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	21.5	21.6	21.5	21.4

芹沢（深井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月8日	令和7年12月11日	令和8年3月9日
気温	(℃)	21.0	30.2	11.0	11.8
水温	(℃)	16.8	16.8	16.5	16.8
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	30.6	30.5	30.2	30.2

中河内（深井戸）		令和7年6月5日	令和7年9月4日	令和7年12月3日	令和8年3月16日
気温	(℃)	26.0	27.2	13.0	10.2
水温	(℃)	18.8	21.7	16.8	16.0
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.04	0.05
電気伝導率	mS/m	32.9	32.1	32.3	33.2

4－3 クリプトスポリジウム指標菌【原水】

東田原（深井戸）		令和7年6月5日	令和7年9月4日	令和8年1月13日	令和8年3月16日
気温	(℃)	29.2	30.0	13.0	11.2
水温	(℃)	17.2	17.0	17.5	16.7
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	23.9	23.4	27.6	27.3

本町第８（深井戸）		令和7年6月5日	令和7年9月4日	令和7年12月3日	令和8年3月16日
気温	(℃)	27.2	31.0	13.0	10.8
水温	(℃)	16.8	16.8	16.5	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	17.8	17.5	17.2	17.2

本町第１１（深井戸）		R7.6.5	R7.9.4	R7.12.3	R8.3.16
気温	(℃)	23.8	30.2	14.0	11.2
水温	(℃)	16.8	16.8	16.5	16.2
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	19.8	19.9	19.7	19.5

諏訪越（深井戸）		令和7年6月10日	令和7年9月8日	令和7年12月11日	令和8年3月9日
気温	(℃)	20.2	30.0	12.8	12.0
水温	(℃)	16.2	15.2	11.2	16.5
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌	(100ml中)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)	不検出(1未満)
嫌気性芽胞菌	(100ml中)	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア性窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	mS/m	24.1	24.0	23.7	23.6

４－４ 放射性物質【浄水及び原水】

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
堀山下浄水場	5月20日	火	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
八沢大久保配水場	5月20日	火	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
神明開戸配水場	5月20日	火	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
柳川配水場	5月20日	火	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

※放射性物質測定をしている機器の定量下限値は約1Bq/kgです。

４－４ 放射性物質【浄水及び原水】

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
横野配水場	5月14日	水	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
山居配水場	5月14日	水	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
羽根配水場	5月14日	水	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
菩提高区配水場	5月14日	水	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

※放射性物質測定をしている機器の定量下限値は約1Bq/kgです。

４－４ 放射性物質【浄水及び原水】

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
落合配水場	5月14日	水	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
寺山配水場	5月14日	水	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
城山配水場	5月19日	月	不検出	不検出
	8月19日	火	不検出	不検出
	11月10日	月	不検出	不検出
	2月2日	月	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
広畑配水場	5月19日	月	不検出	不検出
	8月19日	火	不検出	不検出
	11月10日	月	不検出	不検出
	2月2日	月	不検出	不検出

※放射性物質測定をしている機器の定量下限値は約1Bq/kgです。

４－４ 放射性物質【浄水及び原水】

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
八幡山配水場	5月19日	月	不検出	不検出
	8月19日	火	不検出	不検出
	11月10日	月	不検出	不検出
	2月2日	月	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
金井場配水場	5月19日	月	不検出	不検出
	8月19日	火	不検出	不検出
	11月10日	月	不検出	不検出
	2月2日	月	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
千村配水場	5月19日	月	不検出	不検出
	8月19日	火	不検出	不検出
	11月10日	月	不検出	不検出
	2月2日	月	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
蓑毛配水場	5月14日	水	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

※放射性物質測定をしている機器の定量下限値は約1Bq/kgです。

４－４ 放射性物質【浄水及び原水】

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
堀山下低区配水場	5月20日	火	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
湯の沢配水場	5月20日	火	不検出	不検出
	8月13日	水	不検出	不検出
	11月6日	木	不検出	不検出
	2月5日	木	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
六間配水場	5月19日	月	不検出	不検出
	8月19日	火	不検出	不検出
	11月10日	月	不検出	不検出
	2月2日	月	不検出	不検出

４－４ 放射性物質【浄水及び原水】

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
本町第5取水場	5月12日	月	不検出	不検出
	8月12日	火	不検出	不検出
	11月13日	木	不検出	不検出
	2月9日	月	不検出	不検出

※放射性物質測定をしている機器の定量下限値は約1Bq/kgです。

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
岩井戸取水場	5月12日	月	不検出	不検出
	8月12日	火	不検出	不検出
	11月13日	木	不検出	不検出
	2月9日	月	不検出	不検出

取水場所	採水日		検査項目	
			セシウム(Cs134)※	セシウム(Cs137)※
蓑毛取水場	5月12日	月	不検出	不検出
	8月14日	木	不検出	不検出
	11月13日	木	不検出	不検出
	2月17日	火	不検出	不検出

※放射性物質測定をしている機器の定量下限値は約1Bq/kgです。

４－５ 揮発性有機化合物【原水及び処理水】

（１）六間配水場

項目	採水日	R7.7.3	R7.10.2	R8.1.13	R8.4.6
テトラクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0100	0.0105	0.0099	0.0112
（水質基準：0.01mg/ｌ）	処理水	0.0002 未満	0.0012	0.0013	0.0013
トリクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002
（水質基準：0.01mg／ｌ）	処理水	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

（２）本町第5取水場

項目	採水日	R7.7.3	R7.10.2	R8.1.13	R8.4.6
テトラクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0099	0.0099	0.0093	0.0104
トリクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0003	0.0002	0.0002	0.0003

６月分データは原水全項目データより

（３）本町第9取水場

項目	採水日	R7.7.3	R7.10.2	R8.1.13	R8.4.9
テトラクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0100	0.0110	0.0111	0.0101
トリクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0002	0.0002 未満	0.0002	0.0002 未満

６月分データは原水全項目データより

（４）本町第10取水場

項目	採水日	R7.7.3	R7.10.2	R8.1.13	R8.4.6
テトラクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0100	0.0103	0.0107	0.0113
トリクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

６月分データは原水全項目データより

（５）八幡山配水場

項目	採水日	R7.4.8	R7.6.5	R7.12.11	R8.3.9
テトラクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0046	0.0045	0.0050	0.0054
（水質基準：0.01mg/ｌ）	処理水	0.0006	0.0004	0.0003	0.0006
トリクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
（水質基準：0.01mg／ｌ）	処理水	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

（６）前河原取水場

項目	採水日	R7.4.8	R7.6.10	R7.12.11	R8.3.9
テトラクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0140	0.0130	0.0159	0.0152
トリクロロエチレン (mg/l)	原水	0.0011	0.0011	0.0012	0.0011

４－６　おいしい水項目【浄水】

	項目	蒸発残留物	硬度	遊離炭酸	過マンガン酸消費量	臭気強度	残留塩素	水温
	おいしい水要件	30～200mg/L	10～100mg/L	3～30mg/L	3mg/L以下	3以下	0.4mg/L以下	20℃以下
No.	配水系統							
1	城　　山	144	82	3.2	1.7	<1	0.32	18.4
2	内 久 根	157	82	2.8	0.7	<1	0.30	18.7
3	広　　畑	152	86	4.2	1.5	<1	0.32	19.8
4	八 幡 山	161	97	3.1	1.1	<1	0.45	18.6
5	金 井 場	184	98	2.0	0.7	<1	0.34	18.2
6	向　　山	182	96	2.4	1.4	<1	0.36	17.9
7	千　　村	118	71	2.7	0.5	<1	0.38	15.5
8	峠	114	70	2.0	0.7	<1	0.33	18.1
9	本町第８	119	76	3.4	0.9	<1	0.23	16.6
10	本町第１１	131	84	2.0	1.1	<1	0.32	16.6
11	本町第１２	159	91	1.9	0.4	<1	0.43	16.5
12	本町第１３	159	92	4.0	0.4	<1	0.43	16.3
13	船　　道	159	79	2.6	0.5	<1	0.45	16.3
14	東 田 原	154	93	2.5	0.4	<1	0.34	17.0
15	深　　沢	69	39	2.7	0.7	<1	0.30	14.5
16	堀山下高区	47	34	1.7	0.6	<1	0.34	15.5
17	堀山下中区	62	34	1.4	0.6	<1	0.41	14.7
18	堀山下低区	160	83	2.7	0.5	<1	0.27	17.5
19	戸　　川	203	104	3.5	0.7	<1	0.36	16.0
20	六　　間	181	112	1.9	1.1	<1	0.43	17.9
21	蓑　　毛	47	31	1.7	0.6	<1	0.39	14.0
22	寺　　山	111	73	2.9	0.4	<1	0.28	18.2
23	落　　合	139	84	2.6	0.7	<1	0.34	16.8
24	羽　　根	131	94	2.6	0.6	<1	0.40	16.5
25	菩提高区	111	73	2.3	0.5	<1	0.34	15.3
26	菩提低区	110	74	1.9	0.8	<1	0.34	17.5
27	横　　野	187	125	4.1	0.7	<1	0.38	16.5
28	山　　居	162	106	5.4	0.4	<1	0.36	19.0
29	三廻部高区	53	35	1.8	0.5	<1	0.30	18.0
30	神明開戸	124	83	2.5	0.3	<1	0.37	17.7
31	菖　　蒲	129	86	2.2	0.5	<1	0.28	19.0
32	柳　　川	142	87	2.4	0.8	<1	0.38	18.0
33	八沢大久保	180	96	4.1	0.6	<1	0.32	19.0
34	湯の沢高区	135	81	1.1	0.5	<1	0.35	20.3
35	二 タ 子	109	58	4.0	1.0	<1	0.82	18.4