

令和7年度浄水水質検査結果

採水場所		2																	水質基準
採水年月日		内久根																	
天候前日・当日		令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日	令和7年7月14日	令和7年8月19日	令和7年9月1日	令和7年10月6日	令和7年11月10日	令和7年12月15日	令和8年1月5日				最高	最低	平均		
気温（℃）		8.2	21.9	25.8	28.7	34.2	35.2	30.0	19.8	13.0	13.0				35.2	8.2	23.0		
水温（℃）		15.5	18.7	19.6	23.6	25.4	25.7	23.9	19.4	15.9	14.8				25.7	14.8	20.3		
1	一般細菌（1mL中）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出回数	0	不検出	
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）		0.0003 未満												0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下	
4	水銀及びその化合物（mg/L）		0.00005 未満												0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下	
5	セレン及びその化合物（mg/L）		0.001 未満												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
6	鉛及びその化合物（mg/L）		0.001 未満												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）		0.001 未満												0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
8	六価クロム化合物（mg/L）		0.002 未満												0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下	
9	亜硝酸態窒素（mg/L）		0.004 未満												0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		2.76		2.25			2.22			2.65				2.76	2.22	2.47	10 以下	
12	フッ素及びその化合物（mg/L）		0.05 未満												0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下	
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）		0.02 未満												0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下	
14	四塩化炭素（mg/L）		0.0002 未満												0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下	
15	1,4-ジオキサソ（mg/L）		0.005 未満												0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）		0.0002 未満												0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下	
17	ジクロロメタン（mg/L）		0.0002 未満												0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下	
18	テトラクロロエチレン（mg/L）		0.0002 未満												0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下	
19	トリクロロエチレン（mg/L）		0.0002 未満												0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下	
20	ベンゼン（mg/L）		0.0002 未満												0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下	
21	塩素酸（mg/L）		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満				0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下	
22	クロロ酢酸（mg/L）		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下	
23	クロロホルム（mg/L）		0.008		0.010			0.007			0.004				0.010	0.004	0.007	0.06 以下	
24	ジクロロ酢酸（mg/L）		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下	
25	ジブロモクロロメタン（mg/L）		0.003		0.003			0.003			0.002				0.003	0.002	0.003	0.1 以下	
26	臭素酸（mg/L）		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
27	総トリハロメタン（mg/L）		0.015		0.017			0.015			0.010				0.017	0.010	0.014	0.1 以下	
28	トリクロロ酢酸（mg/L）		0.005		0.007			0.005			0.003 未満				0.007	0.003 未満	0.005	0.03 以下	
29	ブロモジクロロメタン（mg/L）		0.004		0.004			0.004			0.003				0.004	0.003	0.004	0.03 以下	
30	ブロモホルム（mg/L）		0.001 未満		0.001 未満			0.001			0.001				0.001	0.001 未満	0.001	0.09 以下	
31	ホルムアルデヒド（mg/L）		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下	
32	亜鉛及びその化合物（mg/L）		0.01 未満												0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下	
33	アルミニウム及びその化合物（mg/L）		0.02 未満												0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下	
34	鉄及びその化合物（mg/L）		0.03 未満												0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下	
35	銅及びその化合物（mg/L）		0.01 未満												0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下	
36	ナトリウム及びその化合物（mg/L）		10.6												10.6	10.6	10.6	200 以下	
37	マンガン及びその化合物（mg/L）		0.005 未満												0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下	
38	塩化物イオン（mg/L）	8.8	7.8	7.4	7.2	6.9	6.8	6.4	7.6	9.3	8.5				9.3	6.4	7.7	200 以下	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）（mg/L）		82		82			82			83				83	82	82	300 以下	
40	蒸発残留物（mg/L）		157		148			137			122				157	122	141	500 以下	
41	陰イオン界面活性剤（mg/L）		0.02 未満												0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下	
42	ジエオスミン（mg/L）		0.000001 未満												0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール（mg/L）		0.000001 未満												0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
44	非イオン界面活性剤（mg/L）		0.002 未満												0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下	
45	フェノール類（mg/L）		0.0005 未満												0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				0.4	0.2	0.3	3 以下	
47	pH値	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.9				7.9	7.4	7.5	5.8～8.6	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常回数	0	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常回数	0	異常なし	
50	色度（度）	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度（度）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下	
	残留塩素（mg/L）	0.31	0.30	0.25	0.30	0.36	0.32	0.41	0.32	0.34	0.34				0.41	0.25	0.33	0.1 以上	
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合								