

令和8年度浄水水質検査結果

	採 水 場 所						
	採 水 年 月 日		令和8年4月6日	令和8年5月18日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月18日
	天 候 前 日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	曇・晴
	気 温 (°C)		23.5	28.3	29.0	25.0	32.3
	水 温 (°C)		16.0	19.2	20.1	21.0	24.1
1	一 般 細 菌 (1mL中)		0	0	0	0	0
2	大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			0.0003 未満			
4	水銀及びその化合物 (mg/L)			0.00005 未満			
5	セレン及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満			
6	鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満			
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満			
8	六価クロム化合物 (mg/L)			0.002 未満			
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.004 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			0.001 未満		0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.37		2.38	
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.06			
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.02 未満			
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)			0.0002 未満			
15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			0.005 未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			0.0002 未満			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.0002 未満			
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			0.0002 未満			
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			0.0002 未満			
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/L)			0.000005 未満		0.000005 未満	
21	ベ ン ゼ ン (mg/L)			0.0002 未満			
22	塩 素 酸 (mg/L)			0.06 未満		0.06 未満	
23	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.002 未満		0.002 未満	
24	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)			0.005		0.013	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.003 未満		0.003 未満	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.002		0.004	
27	臭 素 酸 (mg/L)			0.001 未満		0.001 未満	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)			0.010		0.022	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)			0.006		0.007	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			0.002		0.005	
31	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)			0.001 未満		0.001 未満	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)			0.008 未満		0.008 未満	
33	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.01 未満			
34	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02 未満			
35	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.03 未満			
36	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			0.01 未満			
37	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			10.9			
38	マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.005 未満			
39	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		8.5	7.7	7.9	6.9	7.2
40	カルシウム・マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			81		79	
41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			148		138	

令和8年度浄水水質検査結果

42	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満			
43	ジエオスミン (mg/L)		0.000001 未満			
44	2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満			
45	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満			
46	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満			
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
48	pH 値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色 度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
52	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素 (mg/L)	0.35	0.31	0.30	0.33	0.37
	判定	適合	適合	適合	適合	適合

令和8年度浄水水質検査結果

城山・内久根								
令和8年9月9日							最高	最低
曇・雨								
29.2							32.3	23.5
23.6							24.1	16.0
0							0	0
不検出								検出回数
							0.0003 未満	0.0003 未満
							0.00005 未満	0.00005 未満
							0.001 未満	0.001 未満
							0.001 未満	0.001 未満
							0.001 未満	0.001 未満
							0.002 未満	0.002 未満
							0.004 未満	0.004 未満
							0.001 未満	0.001 未満
							2.38	2.37
							0.06	0.06
							0.02 未満	0.02 未満
							0.0002 未満	0.0002 未満
							0.005 未満	0.005 未満
							0.0002 未満	0.0002 未満
							0.0002 未満	0.0002 未満
							0.0002 未満	0.0002 未満
							0.0002 未満	0.0002 未満
							0.000005 未満	0.000005 未満
							0.0002 未満	0.0002 未満
							0.06 未満	0.06 未満
							0.002 未満	0.002 未満
							0.013	0.005
							0.003 未満	0.003 未満
							0.004	0.002
							0.001 未満	0.001 未満
							0.022	0.010
							0.007	0.006
							0.005	0.002
							0.001 未満	0.001 未満
							0.008 未満	0.008 未満
							0.01 未満	0.01 未満
							0.02 未満	0.02 未満
							0.03 未満	0.03 未満
							0.01 未満	0.01 未満
							10.9	10.9
							0.005 未満	0.005 未満
7.0							8.5	6.9
							81	79
							148	138

令和8年度浄水水質検査結果

							0.02 未満	0.02 未満
							0.000001 未満	0.000001 未満
							0.000001 未満	0.000001 未満
							0.002 未満	0.002 未満
							0.0005 未満	0.0005 未満
0.4							0.4	0.3
7.3							7.6	7.3
異常なし								異常回数
異常なし								異常回数
0.5 未満							0.5 未満	0.5 未満
0.1 未満							0.1 未満	0.1 未満
0.41							0.41	0.30
適合								

令和8年度浄水水质検査結果

	水质基準
平均	
27.9	
20.7	
0	100 以下
0	不検出
0.0003 未満	0.003 以下
0.00005 未満	0.0005 以下
0.001 未満	0.01 以下
0.001 未満	0.01 以下
0.001 未満	0.01 以下
0.002 未満	0.02 以下
0.004 未満	0.04 以下
0.001 未満	0.01 以下
2.38	10 以下
0.06	0.8 以下
0.02 未満	1.0 以下
0.0002 未満	0.002 以下
0.005 未満	0.05 以下
0.0002 未満	0.04 以下
0.0002 未満	0.02 以下
0.0002 未満	0.01 以下
0.0002 未満	0.01 以下
0.000005 未満	0.00005 以下
0.0002 未満	0.01 以下
0.06 未満	0.6 以下
0.002 未満	0.02 以下
0.009	0.06 以下
0.003 未満	0.03 以下
0.003	0.1 以下
0.001 未満	0.01 以下
0.016	0.1 以下
0.007	0.03 以下
0.004	0.03 以下
0.001 未満	0.09 以下
0.008 未満	0.08 以下
0.01 未満	1.0 以下
0.02 未満	0.2 以下
0.03 未満	0.3 以下
0.01 未満	1 以下
10.9	200 以下
0.005 未満	0.05 以下
7.5	200 以下
80	300 以下
143	500 以下

令和8年度浄水水質検査結果

0.02 未満	0.2 以下
0.000001 未満	0.00001 以下
0.000001 未満	0.00001 以下
0.002 未満	0.02 以下
0.0005 未満	0.005 以下
0.4	3 以下
7.5	5.8～8.6
0	異常なし
0	異常なし
0.5 未満	5 以下
0.1 未満	2 以下
0.35	0.1 以上