令和8年度浄水水質検査結果

	採水場所	7														水質基準
		六間														
	採水年月日	令和8年4月6日	令和8年5月18日	令和8年6月1日									最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴												
	気温 (℃)	20.9	23.8	24.6									24.6	20.9	23.1	
	水温 (℃)	16.9	17.9	18.5									18.5	16.9	17.8	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0									0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満										0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満										0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満										0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		4.62										4.62	4.62	4.62	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満										0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0007										0.0007	0.0007	0.0007	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)		0.000012										0.000012	0.000012	0.000012	0.00005 以下
21	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
22	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満										0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
23	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
24	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
25	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満										0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
26	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
27	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
28	総トリハロメタン (mg/L)		0.001										0.001	0.001	0.001	0.1 以下
29	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満										0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
30	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
31	ブロモホルム (mg/L)		0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 以下
32	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満										0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
33	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満										0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
34	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
35	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満										0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
36	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満										0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
37	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.1										8.1	8.1	8.1	200 以下
38	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
39	塩化物イオン (mg/L)	6.8	6.8	6.9									6.9	6.8	6.8	200 以下
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		112										112	112	112	300 以下
41	蒸発残留物 (mg/L)		170										170	170	170	500 以下
42	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
43	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
45	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
46	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満										0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満									0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
48	ｐＨ値	8.0	7.9	7.9									8.0	7.9	7.9	5.8～8.6
49	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常回数	0	異常なし
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										異常回数	0	異常なし
51	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
52	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.39	0.38	0.38									0.39	0.38	0.38	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合												