令和8年度浄水水質検査結果

	採水場所	13															水質基準
		横野															
	採水年月日	令和8年4月7日	令和8年5月12日	令和8年6月22日										最高	最低	平均	
	天候 前日・当日	晴・曇	晴・晴	曇・曇													
	気温 (℃)	19.0	23.7	25.5										25.5	19.0	22.7	
	水温 (℃)	15.5	17.0	17.9										17.9	15.5	16.8	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0										0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出											検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		1.97											1.97	1.97	1.97	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1，4－ジオキサン (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)		0.000005 未満											0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005 以下
21	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
22	塩素酸 (mg/L)		0.06 未満											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
23	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
24	クロロホルム (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
25	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
26	ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001											0.001	0.001	0.001	0.1 以下
27	臭素酸 (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
28	総トリハロメタン (mg/L)		0.001											0.001	0.001	0.001	0.1 以下
29	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
30	ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
31	ブロモホルム (mg/L)		0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
32	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
33	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
34	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
35	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
36	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
37	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		10.2											10.2	10.2	10.2	200 以下
38	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
39	塩化物イオン (mg/L)	4.4	4.3	4.2										4.4	4.2	4.3	200 以下
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)		120											120	120	120	300 以下
41	蒸発残留物 (mg/L)		181											181	181	181	500 以下
42	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
43	ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	2－メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
45	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
46	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） (mg/L)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満										0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
48	ｐＨ値	7.5	7.7	7.6										7.7	7.5	7.6	5.8～8.6
49	味	異常なし	異常なし	異常なし											異常回数	0	異常なし
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし											異常回数	0	異常なし
51	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
52	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.31	0.37	0.37										0.37	0.31	0.35	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合													