

質 問 回 答 書

令和8年8月19日午後3時30分

入札番号	5081087
案件名称	令和8年度防災行政無線（固定系）屋外子局建替工事
質問回答①	質問
	建替えの2局について、2局ともに送信機（アンサーバック及び連絡通話装置）は付いていますか？
	送信機が付いている場合、建替え完了後に子局送信機と親局の操作卓側で試験調整が必要となります。
	親局の操作卓の試験調整についても受注者がおこなうと考えてよろしいでしょうか。
質問回答②	回答
	2局ともに付いております。本工事で必要となる親卓の試験調整については、受注者にて実施してください。
	質問
	渋沢中学校の建替え工事で、増設アンプの増設があります。建替え更新した屋外子局へ増設アンプを設置するにあたり、屋外子局と接続・設定・試験調整を行う必要があります。
質問回答②	増設アンプの接続について防災行政無線のメーカー名が分かりましたらご教授願います。
	回答
	既設メーカーはパナソニック株式会社です。