

質 問 回 答 書

令和8年9月3日午前9時00分更新

入札番号	5081091
案件名称	令和8年度栗原一般廃棄物最終処分場機器設備修繕工事
質問回答①	質問
	修繕工事仕様書「4. 内容 ク・コ」 20kL/日施設及び50kL/日施設の炭酸ソーダ注入ポンプについて同等品不可となっておりますが、既設と寸法変更はないと考えてよろしいでしょうか。
	寸法の変更がある場合は、受注者の責において架台・配管変更を行うことと考えてよろしいでしょうか。
	回答
	その通りです。現地確認の上、施工をお願いします。
質問回答②	質問
	修繕工事仕様書「5. 試運転調整」において、20kL/日施設・50kL/日施設の炭酸ソーダ注入ポンプ及び硫酸注入ポンプについて、更新後に現地で吐出量を実測し記録することとされていますが、添付されている記録用紙について測定方法に決まりはありますでしょうか。
	回答
	最低でも5%刻みで20%～80%までのストロークで検量線を引いて吐出量を算出して下さい。