

質問回答書及び設計図書の訂正について

令和8年8月19日午後3時30分

入札番号	5082024
案件名称	令和8年度管路施設ストックマネジメント計画事前調査委託業務
質問回答①	質問
	計画策定業務の【旅費交通費】について、積算上の区分は「土木設計業務」という認識でよろしいでしょうか。
	回答 「調査、計画業務」の率を採用しております。
質問回答②	質問
	計画策定業務の【電子成果品作成費】について、積算上の区分は「概略、予備又は詳細設計」という認識でよろしいでしょうか。
	回答 下水道用設計標準歩掛表の「下水道施設設計業務（管路、ポンプ場、終末処理場）」の計算式を採用しております。（計算式は「概略設計、予備設計又は詳細設計」と同一です。）
質問回答③	質問
	管きょ内調査業務の【共通仮設費】、【現場管理費】について、「地域区分」をご教示いただけますでしょうか。
	回答 一般交通影響有り（1）の補正係数を採用しています。（調査区間に国道が含まれているため。）

質問回答④	質問
	管きょ内調査業務の【現場管理費】について、「地域区分」以外の「補正条件」及び「補正率算出のために使用した数量」を全てご教示いただけますでしょうか。
	回答 地域区分以外の補正は行っていません。
質問回答⑤	質問
	管きょ内調査業務の【一般管理費等】について、「前払金支出割合」及び「契約保証による補正条件」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。
	回答 前払金の保証及び契約保証による補正は行っていません。
質問回答⑥	質問
	第6号内訳書【印刷製本費】について、全て「計画策定業務の一般管理費等」の算定対象額として計上されていますでしょうか。
	回答 計画策定業務の一般管理費等の算定対象額として計上しています。
質問回答⑦ 訂正内容①	質問
	第6号内訳書【印刷製本費】の「製本費」について、見積参考資料に「1業務当り 2000円」と記載がありますが、「1冊当り 1000円」という認識でよろしいでしょうか。
	回答 見積参考資料における製本費の単位について、誤記がありましたので次のとおり訂正いたします。 (訂正前) 「1業務当り 2,000円」 (訂正後) 「1冊当り 2,000円」 設計図書一式を訂正しましたので、再度ダウンロードしてご確認ください。

質問	質問
	第 9 号内訳書【安全費】の「交通誘導警備員 A」,「交通誘導警備員 B」について、「数量（人日）」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。
	回答
質問回答⑧	各工種の設計書の内訳は次のとおりです。 なお、1 日当たりの交通誘導員の配置人数は 2（人／日）を標準としていますが、下水道管路管理積算資料より、マンホール目視調査工における交通誘導員の配置人数は 1（人／日）で計上しています。 作業内訳 ①本管 TV カメラ調査 国道部：1201.6m、県・市道：638.2m、合計：1839.8m ②本管潜行目視調査（φ 800mm 以上～φ 1500mm 未満） 国道部：369.4m、県・市道：2930.9m、合計：3300.3m ③本管潜行目視調査（φ 1500mm 以上） 国道部：0.0m、県・市道：1605.0m、合計：1605.0m ④管きょ内洗浄 国道部：1612.1m、県・市道：5291.4m、合計：6903.5m ⑤マンホール目視調査 国道部：36 箇所、県・市道：77 箇所、合計：113 箇所
	質問
	第 10 号内訳書【安全費（積上げ）】の「マンホール換気工」,「管きょ換気工」について、「数量（日）」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。
質問回答⑨	回答
	「マンホール目視調査」の実作業日数を「マンホール換気工」の数量として計上し、「管路調査（本管 TV カメラ調査、本管潜行目視調査及び管きょ内洗浄）」の実作業日数を「管きょ換気工」の数量として計上しています。

質問回答⑩	質問
	第 12 号単価表【管きょ内洗浄工】の「水 臨時用」について、見積単価をご教示いただけますでしょうか。
	回答 秦野市水道料金表に記載している臨時用（超過料金）を採用しております。 参考 URL (https://www.city.hadano.kanagawa.jp/kurashi-tetsuzuki/2/2/7198.html#h_idx_iw_flex_1_1)
質問回答⑪	質問
	第 13 号単価表【水替工（止水プラグ）】の「止水プラグ φ500」について、単価をご教示いただけますでしょうか。
質問回答⑫	回答
	「止水プラグ φ500」の単価（損料）については、2025 年度版の積算資料及び建設物価の推進工事用機械器具等基礎価格表の止水プラグ（マルチタイプ）の基礎価格から算定しています。
質問回答⑫	質問
	第 28 号単価表【潜水ポンプ運転工】の「工事用水中モータポンプ」について、単価をご教示いただけますでしょうか。
	回答 「工事用水中モータポンプ」の単価（損料）については、令和 7 年度版建設機械等損料表に記載してある工事用水中モータポンプ（口径 φ150mm、全揚程 10m）を採用しております。