

質問回答書

平成30年3月30日 午前2時00分更新

入札番号	304006
案件名称	平成30年度秦野市保健福祉センターで使用する電力の供給
質問回答①	質問 請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか。
	回答 可能です。
質問回答②	質問 自家発電設備について 「自家発補給電力」の契約がある場合、以下の内容を教えてください。 ①契約電力 (kw) を教えてください。 ②使用月、未使用月とその使用電力
	回答 ございません。
質問回答③	質問 検針方法について 現在、検針方法は訪問検針とのことですが、例えば、東京電力様にて訪問検針を行い、その検針データを落札会社様が得ることができるなど、何か特別な方法はあるのでしょうか。
	回答 ご質問のケースでは、東京電力と協議していただくこととなりますが、費用は契約業者様にご負担していただきます。なお、現在、検針は自動検針でしたので、仕様書を修正させていただきます。 設計図書を再度ダウンロードしていただきますようお願いします。 【訂正内容】 01 仕様書 5 (1) 【正】 ア 自動検針装置 有 イ 電力会社の検針方法 自動検針 【誤】 ア 自動検針装置 無 イ 電力会社の検針方法 訪問検針