

質問回答書

令和3年7月2日午後2時30分更新

入札番号	5033121
案件名称	令和3年度秦野市立学校ブラウン管テレビ等撤去及び収集運搬委託業務
質問回答①	質問 テレビのサイズと製造メーカーを教えてください。
	回答 今回、回収対象のブラウン管テレビは、25型、国内主要メーカー（シャープ（株）・ソニー（株）、三菱電機（株）等）となります。
質問回答②	質問 物品の撤去場所はどこですか。
	回答 校舎（最大4階建て）の各教室等に一台ずつ設置してあります。一部の学校で、物品を取り外し、一か所にまとめてある場合があります。
質問回答③	質問 テレビの電源及び、ケーブルの接続はどのようになっていますか。
	回答 天井ボードに電源及びケーブルのコンセントが設置されていますので、プラグを引き抜いて取り外してください。
質問回答④	質問 テレビハンガーの撤去・補修作業について図面等で捕捉できますか。また、撤去後の天井の補修又は交換作業についてどの程度まで想定すればよいですか。
	回答 標準的な方法を図面で示しました。 ※設計図書の追加がありますので再度ダウンロードしてください。 1 テレビハンガー設置位置付近の天井ボードを外します。 2 天井スラブからボルトを外し、ハンガーを取り外してください。その際天井スラブにアンカーボルトを残置してかまいません。 3 取り外した天井ボードを元に戻し、ハンガーを外した後の穴については、プレート等で塞いでください。 4 取り外しの際、天井ボードが破損した場合は交換してください。

質問回答⑤	質問	天井ボード及びテレビハンガーの材質は何ですか。
	回答	天井ボードは基本的に化粧石膏ボード直貼りです。一部教室に2重張り（石膏ボード+岩綿吸音板）等の仕様があります。
質問回答⑥	質問	作業日は平日、休日どちらを想定しますか。
	回答	基本的に平日作業をお願いします。やむを得ない場合は協議させていただきます。