

質問回答書

令和4年6月3日午後1時00分更新

入札番号	5041055
案件名称	令和4年度みどりこども園屋上防水工事
質問回答	質問
	足場の高さについて 建物の1階を含めた立面図がないため、足場面積の算定ができません。足場面積算定に必要な地上～屋上面までの高さのご明示をお願いいたします。
	回答
	建物高さは、GLからパラペット天端までで7.2mとなります。