

# 質問回答書

令和5年6月30日午後9時30分更新

入札番号	5051072
案件名称	令和5年度第1号公共下水道汚水マンホールポンプ場及び雨水排水ポンプ場修繕及び更新工事
質問回答①	質問
	工事仕様書 5. 検査及び試験 主要機器類は製作工場で形状・寸法検査、性能試験、動作試験等を行うと記載されておりますが、修繕品目におきましては、自社で形状・寸法検査、性能試験、動作試験等を行うという解釈で宜しいでしょうか。
	回答 修繕品目は、主要機器及び材料等であるため、社内試験成績表を提出していただく必要があります。 ご認識のとおり、自社で各種試験を行う解釈になります。