

質 問 回 答 書

令和6年8月19日午後5時00分更新

入札番号	5 0 6 1 1 0 2
案件名称	令和6年度なでしこ運動広場テニスコート改修工事
質問回答	質問
	散水栓ボックス交換工 1箇所 ありますが詳細図等がありません 仕様を教えてくださいませんか。
	回答
	設計書 P-8 に記載されている、物価資料の製品を設計しているため、散水栓ボックスの仕様については、建設物価 P.758 のバルブボックス散水栓用 B3-B 260×170mm となります。