

質 問 回 答 書

令和 7 年 4 月 1 0 日 午後 6 時 0 0 分 更新

入札番号	5 0 7 1 0 2 0
案件名称	令和 7 年度栗原一般廃棄物最終処分場機器設備修繕工事
質問回答①	質問
	機器・ポンプ更新工事 第 1 - 3 号
	共通施設 上部地下水ポンプについて、交換範囲は地上部の圧力ユニットと地下部の井戸ポンプ一式と考えてよろしいでしょうか。
	回答
	その通りです。
質問回答②	質問
	地上部は交換せず、井戸ポンプのみ交換でよろしいでしょうか。
	理由：内訳書記載の型式は地上部、井戸ポンプのセット型式となり、すでに廃盤しています。
	回答
	地上部、井戸ポンプのセット品で交換をしてください。 セット品であれば同等品での入札も可とします。
	なお、当組合で同等品可とするメーカー・品番等については以下のとおりです。
	・荏原製作所 2 5 H P B H 9 0 . 4 5 S E ・グルンドフォス S Q E P 1 - 5 0 S