

質 問 回 答 書

令和 7 年 6 月 2 4 日午後 5 時 0 0 分更新

入札番号	5 0 7 1 0 5 3
案件名称	上大槻送水ポンプ場整備工事（令和 7 年度継続費設定）
質問回答①	質問
	その他 建築工事積算について、共通仮設費率計算における想定工期について、ご教示お願い致します。
	回答
	建築工事における想定工期は、建築本体 32 ヶ月、建築電気設備 28 ヶ月、建築機械設備 24 ヶ月となります。
質問回答②	質問
	送水ポンプの試運転方法に関して御教示願います。 送水先迄の導水管内のフラッシングは工事対象外と考えて宜しいでしょうか。
	回答
	送水ポンプの試運転については、金井場配水場まで送水するものですが、城山配水場への送水や関連施設との調整についても総合試運転の範疇であり、工事対象内となります。 また、それに伴う管内のドレン作業についても工事対象となります。 ただし、総合試運転に必要な水やバルブ操作等については、発注者で対応します。