

質問回答書

令和8年1月19日午前10時30分更新

入札番号	5073179
案件名称	令和7年度鶴巻温泉弘法の里湯及び宮永岳彦記念美術館建物並びに駐車場警備委託業務（長期継続契約）
質問回答①	<p>質問</p> <p>配線ルートに関し、駐車場精算機から建物へ使用可能な配管等の用意があるか。第二駐車場から道路を横断する配管等の用意があるか。</p>
	<p>回答</p> <p>第一駐車場から館内への配線は、現行ルートの利用を原則とします。第二駐車場には、道路を横断する配管等がありません。信号伝達手段は、受託者で用意願います。</p>
質問回答②	<p>質問</p> <p>使用機器一覧表に記載のある電気錠、テンキー制御部も見積もりに含めるか。</p>
	<p>回答</p> <p>そのとおりです。</p>
質問回答③	<p>質問</p> <p>使用機器一覧ではカメラ一体型のセンサーとしているが、カメラ、センサーを別々に設置し代用することは可能か。</p>
	<p>回答</p> <p>必要に応じ目視できる体制となれば、代用可能です。</p>