

令和7年度浄水水質検査結果

採水場所	23 三廻部高区													水質基準
	採水年月日	令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日	令和7年7月8日	令和7年8月13日	令和7年9月16日							
	候前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴						最高 最低 平均	
天	候前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴						31.0 10.0 25.4	
気	温(℃)	10.0	28.0	24.7	31.0	28.5	30.0							
水	温(℃)	11.5	18.0	18.3	21.5	24.8	24.8						24.8 11.5 19.8	
1	一般細菌(1mL中)	0	0	0	0	0	0						0 0 0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出回数 0	不検出
3	カドミウム及びその化合物(mg/L)		0.0003 未満										0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満	0.003 以下
4	水銀及びその化合物(mg/L)		0.0005 未満										0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物(mg/L)		0.001 未満										0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満	0.01 以下
6	鉛及びその化合物(mg/L)		0.001 未満										0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物(mg/L)		0.001 未満										0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満	0.01 以下
8	六価クロム化合物(mg/L)		0.002 未満										0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素(mg/L)		0.004 未満										0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)		0.001 未満				0.001 未満						0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)		0.43				0.67						0.67 0.43 0.55	10 以下
12	フッ素及びその化合物(mg/L)		0.05 未満										0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物(mg/L)		0.02 未満										0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満	1.0 以下
14	四塩化炭素(mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満	0.002 以下
15	1,4-ジオキサン(mg/L)		0.005 未満										0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満	0.04 以下
17	ジクロロメタン(mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン(mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満	0.01 以下
19	トリクロロエチレン(mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満	0.01 以下
20	ベンゼン(mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満	0.01 以下
21	塩素酸(mg/L)		0.06 未満				0.06 未満						0.06 未満 0.06 未満 0.06 未満	0.6 以下
22	クロロ酢酸(mg/L)		0.002 未満				0.002 未満						0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満	0.02 以下
23	クロロホルム(mg/L)		0.003				0.006						0.006 未満 0.003 未満 0.005 未満	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸(mg/L)		0.003 未満				0.003 未満						0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満	0.03 以下
25	ジブromクロロメタン(mg/L)		0.001 未満				0.001 未満						0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満	0.1 以下
26	臭素酸(mg/L)		0.001 未満				0.001 未満						0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満	0.01 以下
27	総トリハロメタン(mg/L)		0.003				0.007						0.007 未満 0.003 未満 0.005 未満	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸(mg/L)		0.003 未満				0.003 未満						0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満	0.03 以下
29	ブromोजクロロメタン(mg/L)		0.001 未満				0.002						0.002 未満 0.001 未満 0.002 未満	0.03 以下
30	ブromモホルム(mg/L)		0.001 未満				0.001 未満						0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド(mg/L)		0.008 未満				0.008 未満						0.008 未満 0.008 未満 0.008 未満	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物(mg/L)		0.01 未満										0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物(mg/L)		0.03										0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満	0.2 以下
34	鉄及びその化合物(mg/L)		0.03 未満										0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満	0.3 以下
35	銅及びその化合物(mg/L)		0.01 未満										0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物(mg/L)		2.8										2.8 未満 2.8 未満 2.8 未満	200 以下
37	マンガン及びその化合物(mg/L)		0.005 未満										0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満	0.05 以下
38	塩化物イオン(mg/L)	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5						2.2 未満 1.5 未満 2.0 未満	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)(mg/L)		35				37						37 未満 35 未満 36 未満	300 以下
40	蒸発残留物(mg/L)		53				61						61 未満 53 未満 57 未満	500 以下
41	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.02 未満										0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満	0.2 以下
42	ジエオスミン(mg/L)		0.00001 未満										0.000001 未満 0.000001 未満 0.000001 未満	0.00001 以下
43	2-メチルイソボルネオール(mg/L)		0.000001 未満										0.000001 未満 0.000001 未満 0.000001 未満	0.00001 以下
44	非イオン界面活性剤(mg/L)		0.002 未満										0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満	0.02 以下
45	フェノール類(mg/L)		0.0005 未満										0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2	0.3	0.3						0.3 未満 0.2 未満 0.2 未満	3 以下
47	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6						7.6 未満 7.5 未満 7.6 未満	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常回数 0	異常なし
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常回数 0	異常なし
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満	5 以下
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満	2 以下
	残留塩素(mg/L)	0.36	0.30	0.36	0.35	0.34	0.32						0.36 未満 0.30 未満 0.34 未満	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合							