

令和7年度浄水水質検査結果

採 水 場 所		6													水質基準	
採 水 年 月 日		向山														
天 候 前日・当日		令和7年4月1日	令和7年5月19日	令和7年6月9日									最高	最低		平均
雨・雨		曇・曇	曇・曇	曇・曇												
温 (℃)		8.9	22.0	22.9									22.9	8.9		17.9
温 (℃)		15.6	17.9	18.5									18.5	15.6	17.3	
1	一 般 細 菌 (1mL中)	0	0	0									0	0	0	100 以下
2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出										検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満										0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.00005 未満										0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)		0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.004 未満										0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		3.86										3.86	3.86	3.86	10 以下
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.05 未満										0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		0.005 未満										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20	ベ ン ゼ ン (mg/L)		0.0002 未満										0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21	塩 素 酸 (mg/L)		0.06 未満										0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 以下
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.003 未満										0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.003										0.003	0.003	0.003	0.1 以下
26	臭 素 酸 (mg/L)		0.001 未満										0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.009										0.009	0.009	0.009	0.1 以下
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.003 未満										0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 以下
30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 以下
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)		0.008 未満										0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.01 未満										0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.03 未満										0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.01 未満										0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		12.1										12.1	12.1	12.1	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未満										0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	9.5	9.2	9.0									9.5	9.0	9.2	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		96										96	96	96	300 以下
40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)		182										182	182	182	500 以下
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)		0.02 未満										0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)		0.000001 未満										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル (mg/L)		0.000001 未満										0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)		0.002 未満										0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)		0.0005 未満										0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.2 未満	0.2	0.2									0.2	0.2 未満	0.2	3 以下
47	p H 値	7.6	7.5	7.7									7.7	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常回数	0	異常なし
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし										異常回数	0	異常なし
50	色 度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.44	0.36	0.39									0.44	0.36	0.40	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合												