

検査結果報告書

秦野市上下水道局様

食品衛生法登録検査機関
(厚生労働省発近厚第1027001号)

株式会社 日吉

〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL 0748-32-5001 FAX 0748-32-4192

2025年11月14日 にご依頼頂きました試料についての検査結果を下記の通り報告致します。

1. 試料情報

製品名	おいしい秦野の水
製造番号(Lot番号)	27年11月/K13BK
製造日	2025年11月13日

2. 検査結果

検査項目	検査結果	単位	判定	規格値
混濁	認めない	—	合	認めない
沈殿物又は固形の異物	認めない	—	合	認めない
大腸菌群	陰性	—	合	陰性
アンチモン	0.001未満	mg/L	合	0.005以下
カドミウム	0.0003未満	mg/L	合	0.003以下
水銀	0.00005未満	mg/L	合	0.0005以下
セレン	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
銅	0.01未満	mg/L	合	1以下
鉛	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
バリウム	0.07未満	mg/L	合	1以下
ヒ素	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
マンガン	0.001未満	mg/L	合	0.4以下
六価クロム	0.002未満	mg/L	合	0.02以下
亜塩素酸	0.06未満	mg/L	合	0.6以下
塩素酸	0.06未満	mg/L	合	0.6以下
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	合	0.02以下
クロロホルム	0.001未満	mg/L	合	0.06以下
残留塩素	0.1未満	mg/L	合	3以下
シアノ(シアニオン及び塩化シアノ)	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	合	0.002以下
1,4-ジオキサン	0.004未満	mg/L	合	0.04以下
ジクロロアセトニトリル	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	合	0.004以下
ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	合	0.03以下
ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	合	0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	合	0.04以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	合	0.1以下
臭素酸	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
亜硝酸性窒素	0.004未満	mg/L	合	0.04以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.4	mg/L	合	10以下
総トリハロメタン	0.001未満	mg/L	合	0.1以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
トリクロロエチレン	0.0004未満	mg/L	合	0.004以下
トリクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	合	0.03以下
トルエン	0.04未満	mg/L	合	0.4以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.007未満	mg/L	合	0.07以下
フッ素	0.05未満	mg/L	合	2以下
プロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	合	0.03以下
プロモホルム	0.001未満	mg/L	合	0.09以下
ベンゼン	0.001未満	mg/L	合	0.01以下
ホウ素	0.1未満	mg/L	合	5以下
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	合	0.08以下
有機物等(全有機炭素)	0.3未満	mg/L	合	3以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	合	0.00005以下
味	異常なし	—	合	異常でないこと
臭気	異常なし	—	合	異常でないこと
色度	0.5未満	度	合	5以下
濁度	0.1未満	度	合	2以下
以下余白				

備考 : 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)

第1 食品 D 各条 ○清涼飲料水 1清涼飲料水の成分規格

個別規格 2.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものによる



管理No. DP6412