０８　組積工事

１　コンクリートブロック
- 種別　：　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種（防水）
- 厚さ　：　・　１００ｍ／ｍ　・　１２０ｍ／ｍ　・　１５０ｍ／ｍ
  ・　１９０ｍ／ｍ
- 補強鉄筋：　縦筋　Ｄ１０　４００ｍ／ｍ
  横筋　Ｄ１０　６００ｍ／ｍ
  開口補強筋　Ｄ１３

②　レンガ積み
- (○) 種別　：　・　普通　(○) 耐火
  ・　その他（
- (○) 使用個所：　(○) 火床　・　煙道
  ・　その他（

３　ＡＬＣ版
- 形状・寸法：　・　外壁　125 / 100　ｍ／ｍ　・　間仕切壁　　ｍ／ｍ
  ・　床版　　ｍ／ｍ　・　屋根板　　ｍ／ｍ
- 目地コーキング材：　・　弾性（　・　ポリサルファイド系
  ・　シリコン系
  ・　ポリウレタン系）
  ・　塑性（　・　アクリル系　・　ブチル系）
  ・　油性
  ・　その他（
- 取付金物：　ＳＳ４１を原則とし、亜鉛メッキ処理を原則とする。

４　プレキャストコンクリート
- 本工事は、事前に指定製作所に於て設計図及び仕様書に基づきあらかじめ製作、組立工法の詳細について、施工図及び、施工計画書を提出し、係員の承認を受けた後工事に着手する。
- コンクリートの種別：　・　軽量コンクリート（構造用）
  ・　普通コンクリート
- 混和剤の有無　：　・　必要　・　不必要
- コンクリートの強度：　　Ｎ／ｍｍ²
- 型枠　：　・　木製　・　金属製
  ・　その他（
- シーリング材：　・　ポリサルファイド系
  ・　その他（
- 取付金物の防錆処理：　・　シンクロメートメッキ処理
  ・　亜鉛メッキ処理
  ・　その他（
- 現寸試作品：　・　必要　・　不必要

０９　防水工事

１　一般事項
- 本工事は、すべて責任施工とする。

２　アスファルト防水
- 種別：　・　歩行用屋上防水　・　露出屋上防水　・　室内防水
  ・　その他（

３　シート防水
種別：　・　合成ゴム系シート防水　厚　　ｍ／ｍ
・　合成樹脂系シート防水　厚　　ｍ／ｍ
・　その他（　塩ビ系シート防水アＲ２．０歩行用

４　塗布、塗膜防水
- 種別：　・　ウレタン塗布防水　厚　２．０ｍ／ｍ　ガラスクロス入り
  ・　ゴムアスファルト塗布防水　厚　　ｍ／ｍ
  ・　その他（

５　モルタル防水
- 種別：　・　セメント系　・　樹脂系　・　その他（

６　止水板
- 地下階 コンクリート打継ぎ箇所止水板：　・　不要
  ・　必要：　・　クロロプレン
  ・　合成樹脂

７　目地押え伸縮目地
- 目地材料：　・　エラスタイト＋アスファルトコンパウンド
  （巾　　ｍ／ｍ）
  ・　発泡樹脂板＋アスファルトコンパウンド
  ・　既製合成樹脂品　　（巾　　ｍ／ｍ）
- 工法：　・　アスファルトコンパウンドは、防水押え仕上り面より５ｍ／ｍ下がりに充てんしエラスタイト以外の目地棒は必ず撤去する。

８　責任保証
- 工事請負者及び施工会社は、記名捺印の上、下記保証期間の保証書を３部係員に提出するものとし、事故を生じた場合は、無償にて補修復旧なすものとする。

- アスファルト防水：　１０　年間（耐用）
- シート防水：　１０　年間
- 塗布防水：　１０　年間（メーカー仕様）
- モルタル防水：　１０　年間
- その他（

９　コーキング材
- 外部建具廻り：　・　ポリサルファイド系
  ・　ポリウレタン系
  ・　油性系
  ・　シリコン系
  ・　その他（
- コンクリート打継目地：　・　ポリサルファイド系
  ・　ポリウレタン系　　Ｃ種
  ・　油性系
  ・　シリコン系
  ・　その他（
- 充てんは　１０　ｍ／ｍ×　７　ｍ／ｍを最小とする。バックアップ材を使用するものとし、発泡樹脂成型材とする。

１０　石工事

①　一般事項
- 石材は、傷、腐れ又は亀裂を生じる恐れのある筋や欠点の少ないものとし、色、仕上面の材質は、サンプルにより、指定する。
- つなぎ金物の太柄、鎹、千切等は防錆処理を施した鋼又は、真ちゅう製とする。
- 仕上の種類は、次の記号を用いる。
  Ａ＝本磨き　　Ｂ＝水磨き
  Ｃ＝粗磨き　　Ｄ＝小叩き
  Ｅ＝ひき肌　　Ｆ＝ビシャン叩き
  Ｇ＝斜肌

②　材料
- 大理石：　・　国産　・　外国産　・　板厚　　ｍ／ｍ
  ・　仕上
- (○) 花崗岩：　(○) 国産　・　外国産　(○) 板厚　２０　ｍ／ｍ
  (○) 仕上　本磨
- その他：　・　国産　・　外国産
  ・　板厚　　ｍ／ｍ　・　仕上　Ｇ
- テラゾーブロック：　・　種石
  ・　厚　　ｍ／ｍ　・　仕上
- 石貼り平板ブロック：　・　種石
  ・　厚　　ｍ／ｍ　・　仕上

１１　タイル工事

①　一般事項
- 指定製造会社の製品により、見本品を提出し、係員の承認を受ける。
- タイル割付図を作成し、指定の個所は役物を用いるものとし、係員の承認を受ける。

②　工法
- 伸縮目地：　垂直方向には、柱間毎に（柱型がない場合）あるいは柱型の両側（柱型がある場合）に設ける。
  水平方向には、各階毎に設ける。
- タイル張工法：　・　圧着工法　・　団子張工法
  ・　接着張工法　・　打ち込み工法
  ・　その他（

③　普通タイル
- 陶器タイル　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**
- (○) 半磁器タイル　150 ｍ／ｍ×150 ｍ／ｍ×厚　**５．５　ｍ／ｍ**
- (○) 磁器タイル　150 ｍ／ｍ×150 ｍ／ｍ×厚　**１３、１０　ｍ／ｍ**
- モザイクタイル　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**
- クリンカータイル　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**
- その他（　　）　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**

④　特殊タイル
- テッセラタイル　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**
- 窯変タイル　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**
- 模様入タイル　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**
- 外国産タイル　　ｍ／ｍ×　　ｍ／ｍ×厚　**ｍ／ｍ**
- (○) 防汚タイル　小便　巾６００　ｍ／ｍ×厚　**１３ｍ／ｍ**
  和便　巾６００×１２００×厚１１ｍ／ｍ

１２　木工事

①　一般事項
- (○) 材木は、神奈川県産材を使用する。但し下記部位の使用材は除外する。

管理棟	便所棟	炊事棟	八角の館
壁胴縁	壁胴縁	壁胴縁	壁胴縁
破風材 鼻隠し材	破風材 鼻隠し材	破風材 鼻隠し材	破風材 鼻隠し材
壁幕板	壁幕板		
付柱	付柱		

- (○) 土台は、薬液による防虫処理剤を使用する。
- ラワン材使用の場合は、加熱による防虫処理材とする。但し係員の承認を受けて、薬液による防虫処理を使用してもよい。
- (○) 特記なき水廻り及び框、敷居類は、桧を使用するものとする。

②　樹種及び等級
- (○) 見え隠れ材　：　(○) 樹種　桧・杉　(○) 等級　特１
  ・　和室造作材　：　・　樹種　　・　等級
- (○) 一般造作材　：　(○) 樹種　桧・杉　(○) 等級　上小節
  (○) 枠材　：　(○) 樹種　桧・杉　(○) 等級　上小節（但し見え掛り面は節の無い部分を使用すること）

３　防腐・防虫の処理
- 見え隠れ部分の捨木面上に接する部分、及び地盤より１ｍ以内の部分に行うものとする。

１３　屋根工事

①　鋼板葺
- (○) 材料：　・　亜鉛　鉄板　・　片面カラー鉄板
  ・　ビニール被覆鉄板　(○) カラースガルバリュウム鋼板
- (○) 板厚：　・　０．４ｍｍ
- (○) 工法：　・　竪ハゼ葺（　・　Ｒ形状　）　(○) 嵌合式瓦棒葺
  ・　波板葺（　・　大波　・　小波）・横葺
- (○) 形状：　(○) 長尺　・　規格
- (○) 野地板：　・　ドリゾール板　厚　　ｍ／ｍ
  (○) 硬質木片セメント板　厚　２５ｍ／ｍ
  ・　杉荒板　厚　　ｍ／ｍ
  (○) その他（木繊セメント板　厚３０
- (○) 下葺：　(○) アスファルトルーフィング（９４０）
  ・　アスファルトフェルト（２０ｋｇ以上）
  ・　その他（

２　スレート葺
- 材料：　・　石綿大波　・　石綿小波　・　石綿平板　・　リブ
  ・　その他（

３　折版構造
- 材料：　・　亜鉛　鉄板　・　片面カラー鉄板
  ・　ビニール被覆鉄板　・　その他（　Ｈ１６６ハゼ　ガルバリウム鋼板
- 板厚：　０．６ｍ／ｍ
- 被覆：　・　耐火（
  ・　断熱（　ダブル折板　断熱材アー１００
- 工法：　・　指定製造所の仕様による。

４　アスファルトシングル葺
- 材料・工法：

５　その他の屋根葺
- 材料・工法：カラーヘ゛スト（コロニアル葺）

⑥　樋
- 竪樋：　・　白ガス管（φ　　ｍ／ｍ）　・　硬質塩ビパイプ（　　）
- 谷樋：　・　カラー鉄板　・　ステンレス管
  ・　その他（ステンレス金賀
- (○) 軒樋：　・　カラー鉄板　(○) ステンレス板　・塩ビ製
  ・　その他（　ウレタン系塗膜防水　アー２．０
- 防露：　・　建物内部に取付く部分は図示なき限りガラス繊維保温筒厚２５ｍ／ｍの上アスファルトフェルト巻ビニールテープ押えとする。

７　責任保証
- 工事請負者及び施工会社は、記名捺印の上、下記保証期間の保証書を３部係員に提出するものとし、事故を生じた場合は、無償にて補修復旧なすものとする。
- 鋼板葺：　２０　年間

１４　金属工事

①　一般事項
- (○) 工事にあたっては、製作図を提出の上係員の承認を受けるものとする。

②　防錆処理
- (○) 外部金物：　・　ジンクロメートメッキ処理　・　亜鉛メッキ処理
  (○) その他（溶融亜鉛メッキ　４００ｇ
- 内部金物：　・　ＪＩＳ（鉛丹ジンクロメート錆止塗料）に規定する。塗料１回塗とする。
- (○) 取付用下地金物：　・　指定なき限り亜鉛メッキ処理とする。

３　軽量鉄骨天井及び壁下地材
- 軽量鉄骨天井下地及び、壁下地は指定製造所製品とし、防錆処理はジンクロメートメッキ処理、または亜鉛メッキ処理を施したものとする。

４　金属製階段ノンスリップ
- 材質・巾：　・　ステンレス製　　ｍ／ｍ　・　アルミ製　　ｍ／ｍ
  ・　鉄製　　ｍ／ｍ　・　真鍮製　　ｍ／ｍ
  ・　その他（
- 型式：　・　タイヤ入　・　タイヤ無
- 材質　：　鋳鉄製コールタール焼付仕上とする。
- 取付工法：　・　先付け工法　・　後付け工法

５　ルーフドレイン

６　桝蓋
- 種類：　・　並型　・　防水型　・　耐重型　・　防臭型
  ・　錠（・　有　・　無）
- 材質：　・　鋳鉄製　・　アルミ枠製　・　その他（
- 型式：　・　丸型　・　角型　・　二重型化粧マンホール

⑦　天井改め口
- (○) 材質：　(○) アルミ枠製　・　ステンレス枠製
  その他（
- (○) 寸法：　(○) ４５０ｍ／ｍ角　・　６００ｍ／ｍ角　・　９００ｍ／ｍ角
  ・　その他（　　（マンホール）

８　格子蓋
- 材質：　・　鋳鉄製　　ｍ／ｍ　・　ステンレス製　２００＊９００ｍ／ｍ
  ・　その他（

⑨　製作金物
- (○) 材質・形状等は、設計図によるものとする。
  箱金物、独立柱金物

⑩　床下改め口
- (○) 材質：　・　アルミ枠製　(○) ステンレス枠製
  ・　その他（
- (○) 寸法：　・　４５０ｍ／ｍ角　(○) ６００ｍ／ｍ角　・　９００ｍ／ｍ角
  ・　その他（　　（マンホール）

１５　左官工事

①　モルタル塗
- (○) モルタルは亀裂防止剤、接着剤、防水剤その他の混和剤を必要に応じて係員と協議の上使用するものとする。
- (○) 塗厚　内壁：　(○) ２０ｍ／ｍ　・　　ｍ／ｍ
  外壁：　(○) ２５ｍ／ｍ　・　　ｍ／ｍ
  床　：　(○) ３０ｍ／ｍ　・　　ｍ／ｍ

②　防水モルタル壁
- (○) 防水剤は指定製造会社の製品とし、モルタルの項に準じて仕上げる。
  調合容積比　セメント：１
  砂　　：２
  防水剤（製造会社の指定量）

３　プラスタ壁
- 種類：　・　ドロマイトプラスター　・　石膏プラスター
  ・　ＡＬＣ版用プラスター　・　その他（
- ラスボード：　・　厚　９ｍ／ｍ　・　厚　７ｍ／ｍ
  ・　その他（

４　吹付タイル（複層吹付材）
- 種類：　・　無機質系　・　有機質系ＲＥ．Ｅ　・　その他（防水形合成樹脂エマルション系
- 仕上：　（　弾性タイルゆず肌仕上　低汚染性水系弾性つや消し塗料

５　リシン吹付
- 種類：　・　アクリル系　・　セメント系
  ・　その他（
- 仕上：　・　本施工前に見本吹きを行い、吹付回数を決定する。

６　白セメント
- 白セメントにドロマイトプラスター（上塗用）を１０％混和水練りしたものをこして使用するものとし、２回吹付とする。

７　岩綿吹付
- 種類　：　・　吸音用　・　その他（
- 吹付厚：　・　１０ｍ／ｍ　・　１５ｍ／ｍ　・　２０ｍ／ｍ
  ・　２５ｍ／ｍ　・　３０ｍ／ｍ　・　その他（
- 色　：　・　着色　・　原色
- 仕上　：　・　吹付　・　こて押え

８　ひる石吹付
- 種類　：　・　吸音用　・　その他（
- 吹付厚：　・　３ｍ／ｍ　・　５ｍ／ｍ
- 色　：　・　着色　・　原色
- 仕上　：　・　吹付　・　かき落し　・　こて押え

９　人造石塗り
- 仕上　：　・　水磨き　・　粗磨き　・　小叩き
  ・　かき落し　・　その他（

１０　テラゾー現場塗
- 仕上　：　・　水磨き　・　粗磨き　・　小叩き
  ・　かき落し　・　その他（

１１　塗床材
- 種類　：　・　硬質着色床　・　合成樹脂ビニール系
  ・　合成樹脂エポキシ系　・　その他（

１２　コンクリート壁
- 仕上　：　・　水磨き　・　粗磨き　・　小叩き
  ・　かき落し　・　その他（

〒２５９－１３０５　秦野市堀川１３－２
（株）岩田幸司設計事務所
１級建築士事務所
ＴＥＬ　０４６３－８８－３００７

縮尺

設計年月日

工事名称　平成１７年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業附属棟建築工事

図面名称　特記仕様書（２）

図面番号　Ａ－００３